

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 30 kwietnia 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
ODB	Ołtarzew	110	100	20.09.2024
	Mory	110		
SD (PV + MEE)	Ołtarzew	400;220	120,496	23.09.2024
SD (PV + MEE)	Ostrołęka	400;220	120,496	23.09.2024
ODB	Morzyczyn	400	500	24.09.2024
MEE	Wyszków (planowana)	400	101,596	26.09.2024
SD (MEE + ODB)	Radkowice	220	200	26.09.2024
SD (MEE + ODB)	Bieruń	220	200	26.09.2024
PV + MEE	Pasikowice	400		
	Trębaczew	400	593,8	01.10.2024
	Dobrzeń	400		
SD (MEE)	Lublin Systemowa	400	244,8	01.10.2024
SD (PV)	Słupsk Wierzbiczin	400;110	99,999525	02.10.2024
SD (PV)	Żydowo Kierzkowo	400;110	99,999525	02.10.2024
SD (PV)	Grudziądz Węgrowo	400;220;110	249,999615	02.10.2024
SD (PV)	Żarnowiec	400;110	199,999585	02.10.2024
SD (PV)	Żarnowiec	400;110	199,999585	02.10.2024
SD (ME)	Dunowo	220	113,84	02.10.2024
PV + MEE	Olsztyn Matki	220;110	171,93	03.10.2024
SD (PV)	Płock	400	299,985	04.10.2024
SD (MEE)	NOR (planowana)	220;110	100	04.10.2024
	WIG (planowana)	220;110		
MEE	Plewiska	110	63	07.10.2024
MEE	Stalowa Wola	220;110	50,6	07.10.2024
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Gdańsk I	400;220;110	447,175	07.10.2024
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Gdańsk Błonia	400;110	437,9	07.10.2024
SD (FW)	Łomża Systemowa	400	370	07.10.2024
SD (MEE)	Morzyczyn	400;220	244,8	07.10.2024
	Reclaw	220		
SD (MEE)	Gorzów	220	244,8	07.10.2024
	Baczyna Systemowa (planowana)	400;220		
SD (FW)	Morzyczyn	220	200	08.10.2024
SD (FW)	Jarosław (planowana)	400;110	200	08.10.2024
SD (FW)	Polkowice	400;220	200	08.10.2024
SD (FW)	Rogowiec	400;220	200	08.10.2024
SD (FW)	Rożki	220	200	08.10.2024
SD (FW)	Adamów	220;110	150	08.10.2024
SD (FW)	Kozienice	220;110	150	08.10.2024
SD (FW)	Joachimów	400;220	100	08.10.2024
SD (FW)	Leszno Gronowo	220	100	08.10.2024
SD (FW)	Żarnowiec	400;110	100	08.10.2024
PV	Bydgoszcz Zachód	400	49,25	09.10.2024
MEE	Plewiska	220	225,613	09.10.2024
MEE	Narew	400;110	105	09.10.2024
SD (ME)	Olsztyn Matki	400	300	09.10.2024
SD (MEE)	Słupsk Wierzbiczin	400	300	09.10.2024
PV + MEE	Nysa (planowana)	110	37,86	10.10.2024
MEE	Błachownia	220		
	Kędzierzyn	220	100	10.10.2024
	Nysa (planowana)	220		
SD (MEE)	Leśniów	220	300	10.10.2024
SD (MEE)	DZO (planowana)	400;220;110		
	Toruń Elana	220	244,8	10.10.2024
PV	Pelplin	400;110		
	Gdańsk Przyjaźń	400;110	121,40344	11.10.2024
	DSC	400;110		
	Gdańsk I	400;110		
	Gdańsk Błonia	400;110		
MEE	Kromolice	400;110	130	11.10.2024
SD (PV)	Joachimów	400;220	150	11.10.2024
SD (PV)	Rogowiec	400;220	150	11.10.2024
SD (ME)	Błachownia	220	200	11.10.2024
SD (ME)	Stanisławów	400	200	11.10.2024
SD (ME)	Stryków (planowana)	400;220;110	200	11.10.2024
SD (ME)	Żarnowiec	400;110	200	11.10.2024
SD (MEE)	Chełm Systemowa	400;220	244,8	11.10.2024
SD (MEE)	Wrocław Azoty	220	244,8	11.10.2024
MEE	Krajnik	400;220	200	14.10.2024
ODB	Wielopole	220	30	14.10.2024
SD (MEE)	Grudziądz Węgrowo	400;220	244,8	14.10.2024
PV	Morzyczyn	400;220	234	16.10.2024
MEE	Poznań Południe	400;220;110	119,8	17.10.2024
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Stanisławów	400	411,241	17.10.2024
SD (PV + MEE)	Suwałki	220	235	17.10.2024
SD (MEE)	WYP (planowana)	220;110		
	CPK (planowana)	110	244,8	17.10.2024
MEE	Kromolice	400	408,6	18.10.2024
MEE	Leśniów	220	218,6	18.10.2024
SD (FW)	Narew	400;110	200	18.10.2024
SD (FW)	Ostrołęka	220;110	150	18.10.2024
ODB	Rokitnica	110	100	22.10.2024
SD (PV + MEE)	Jasiniec	400	425	23.10.2024
PV + MEE	Żagań (planowana)	110	108	24.10.2024
SD (PV + MEE)	Skawina	220	235	24.10.2024
PV	Plewiska	110	79,92	25.10.2024
MEE	Joachimów	400	165	25.10.2024
SD (MEE)	WRO (planowana)	400;110		
	Poznań Czerwonak	220	244,8	25.10.2024
SD (MEE)	Poznań Południe	220	244,8	25.10.2024
	Leszno Gronowo	220		
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Żagań (planowana)	220;110	439,836	27.10.2024
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Zielona góra (planowana)	400;110	447,636	27.10.2024

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 30 kwietnia 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Leśniów	220;110	447,694	27.10.2024
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Żukowice	220;110	443,876	27.10.2024
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Polkowice	400;220;110	446,854	27.10.2024
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Czarna	400;110	414,408	27.10.2024
SD (MEE)	Polaniec	400	450	27.10.2024
	linia 400 kV OSC-PEL	400		
SD (MEE)	Ostrów	400	450	27.10.2024
	linia 400 kV KRM-OSR	400		
PV + MEE + ODB	Żydowo Kierzkowo	400;110	295,64	28.10.2024
SD (MEE)	Pasikowice	400;110	100,837	28.10.2024
BGP	Grudziądz Węgrowo	400	326	29.10.2024
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Stanisławów	400	400	29.10.2024
MEE	Krzemienica (planowana)	400	600	30.10.2024
	Słupsk Wierzbiczin	400		
SD (FW + MEE)	Stanisławów	400	-	30.10.2024
PV	Żydowo Kierzkowo	110	83	31.10.2024
MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	400;220;110	105	31.10.2024
SD (ME)	Adamów	220	117,84	31.10.2024
PV	Czarna	400	207,992165	04.11.2024
PV	Piła Krzewina	110	59,84	04.11.2024
PV	Narew	400	29,999	04.11.2024
MEE	Pelplin	110	200	04.11.2024
MEE	Byczyna	110	60,169	04.11.2024
MEE	Kozienice	400;220	232	04.11.2024
SD (ME)	Plewiska	400	117,84	04.11.2024
SD (MEE)	Żagań (planowana)	220;110	244,8	04.11.2024
	Żukowice	220		
PV	Elk Bis	110	99,998	05.11.2024
PV + MEE	Żagań (planowana)	220	340	05.11.2024
PV + MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	110	24,999385	05.11.2024
MEE	Oltażew	400;220;110	200	05.11.2024
SD (MEE)	Jarosław (planowana)	110	60	05.11.2024
PV	Narew	110	77,497365	06.11.2024
SD (FW)	Grodziec Mały	400;110	145,2	06.11.2024
SD (FW)	MKA (planowana)	400;110	145,2	06.11.2024
SD (FW)	Blachownia	400;220;110	145,2	06.11.2024
SD (MEE)	Skawina	400	201,674	06.11.2024
PV	Baczyna Systemowa (planowana)	110	54,10944	07.11.2024
SD (FW)	Wyszaków (planowana)	400	99	07.11.2024
SD (FW)	Narew	400;110	145,2	07.11.2024
SD (FW)	Ostrów	400	145,2	07.11.2024
FW	Żarnowiec	110	28,8	08.11.2024
PV	Leśniów	220	104,97357	08.11.2024
PV + MEE	Legnica	110	99,01242	08.11.2024
MEE	Łagisza	400;220	300	08.11.2024
	Rokitnica	400		
	Tucznowa	400		
MEE	Żydowo Kierzkowo	110	149,352	08.11.2024
MEE	Zgierz	110	99,568	08.11.2024
MEE	Piła Krzewina	110	348,488	08.11.2024
MEE	Leszno Gronowo	220	203,429	08.11.2024
MFV	Choczewo (planowana)	400	-	12.11.2024
PV	Olsztyn Mątki	400;220;110	89,94816	13.11.2024
SD (MEE)	Zamość	220	244,8	13.11.2024
	Mokre	220		
	Jarosław (planowana)	400		
SD (MEE)	Jarosław (planowana)	110	244,8	13.11.2024
	Rzeszów	400;110		
PV	Świebodzice	220	50,0002	14.11.2024
MEE	Plewiska	400;220;110	119,8	14.11.2024
ODB	linia 400 kV PKW-ZDK	400	360	14.11.2024
	linia 400 kV SBO-PSC	400		
SD (FW + PV + MEE)	Baczyna Systemowa (planowana)	110	200	14.11.2024
PV	Leśniów	110	99,9908	15.11.2024
SD (ODB)	Stanisławów	400	245	15.11.2024
PV	b/d	110	10	18.11.2024
BGP	Pańtów	400	915	18.11.2024
SD (PV)	Bydgoszcz Zachód	400	300	18.11.2024
FW	Dunowo	400	136,4	19.11.2024
PV	Bydgoszcz Zachód	400	21,30308	19.11.2024
SD (MEE)	Gdańsk Blonia	400	300	19.11.2024
MEE	Leśniów	220	100,837	20.11.2024
PV	Dobrzeń	110	76,5	22.11.2024
PV + MEE	linia 400 kV PKW-ZDK	400	420	22.11.2024
SD (MEE)	Stanisławów	400	244,8	22.11.2024
SD (MEE)	Bieruń	220	244,8	22.11.2024
SD (MEE)	Piła Krzewina	400;110	244,8	22.11.2024
SD (MEE)	Piła Krzewina	400;110	244,8	22.11.2024
PV	Żydowo Kierzkowo	110	76	25.11.2024
MEE	Kozienice	220	202,2375	25.11.2024
PV + MEE	Chmielów	110	217,865	26.11.2024
MEE	Nysa (planowana)	110	43,5	26.11.2024
SD (MEE)	Mokre	220	244,8	26.11.2024
PV + MEE	Olsztyn Mątki	220	190	27.11.2024
MEE	Tucznowa	400	122,1	27.11.2024
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Dunowo	400;220;110	446,256	27.11.2024
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Reclaw	220	446,897	27.11.2024
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Morzyca	400;220;110	444,942	27.11.2024
SD (FW)	Krajnik	400;220	100	27.11.2024
SD (MEE)	Trębaczew	400	244,8	27.11.2024
SD (MEE)	Trębaczew	400	244,8	27.11.2024
SD (MEE)	Bieruń	220	244,8	27.11.2024

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 30 kwietnia 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
SD (MEE)	Poręba	220	244,8	27.11.2024
SD (MEE)	Rożki	220	244,8	27.11.2024
SD (MEE)	Oltarzew	400;220;110	98,4	27.11.2024
FW	Morzyczyn	220	138	28.11.2024
PV + MEE	Żagań (planowana)	15,75	-	28.11.2024
MEE	Łośnice	220	60	28.11.2024
MEE	Pątnów	400	306	28.11.2024
MEE	Płock	400	300	28.11.2024
BGP	Pątnów	400;220	915	29.11.2024
MEE	Pelplin	400	186,28	29.11.2024
MEE	Byczyna	220	93,14	29.11.2024
MEE	Oltarzew	110	13,97	29.11.2024
SD (PV + MEE)	Leśnów	220	235	29.11.2024
SD (MEE)	Sochaczew Podolszyce Płock	220 220 400	244,8	29.11.2024
PV	Łomża Systemowa Ostrołęka	110 220;110	80,34432	03.12.2024
PV	Morzyczyn	220;110	197,4	03.12.2024
PV + MEE	Rokitnica	400	186,28	03.12.2024
PV + MEE	Plewiska	220	93,14	03.12.2024
MEE	Bydgoszcz Zachód	400	351,556	03.12.2024
SD (FW + PV + MEE)	Elk	110	220	03.12.2024
SD (FW + PV)	Krajnik	220	123,5	03.12.2024
PV	Elk Bis Elk	400;110 110	309	04.12.2024
PV	Gdańsk Blonia	110	279,99972	04.12.2024
PV + MEE	Żydowo Kierzkowo	110	93,14	04.12.2024
MEE	Żydowo Kierzkowo	110	99,568	04.12.2024
SD (FW + PV + MEE)	Zielona Góra (planowana)	110	220	04.12.2024
SD (FW + PV + MEE)	Rożki	110	220	04.12.2024
SD (MEE)	Ząbkowice	400;220	244,8	04.12.2024
SD (MEE)	Ostrowiec	400	244,8	04.12.2024
PV	Żukowice	110	107,8	05.12.2024
MEE	Jarosław (planowana)	400	139,71	05.12.2024
MEE	Polaniec	110	225	06.12.2024
SD (FW + PV + MEE)	Pelplin	110	200	06.12.2024
SD (FW + PV + MEE)	Reclaw	220	200	06.12.2024
SD (FW + PV + MEE)	Pasikurówice	110	200	06.12.2024
SD (FW + PV + MEE)	Ostrołęka	110	200	06.12.2024
MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	220	251,583	09.12.2024
MEE	Wrocław	400	140	09.12.2024
MEE	Poznań Czerwonak	220	180	09.12.2024
MEE	WYP (planowana)	220	220	09.12.2024
MEE	Rożki	220	93,14	09.12.2024
MEE	Morzyczyn	220	93,14	09.12.2024
MEE	Ostrołęka	110	13,7	09.12.2024
MEE	Tucznawa	400	139,71	09.12.2024
MEE	Łomża Systemowa	400	139,71	09.12.2024
SD (MEE)	Skawina	400;220;110	244,8	09.12.2024
SD (ODB)	Łomża Systemowa	400	245	09.12.2024
SD (ODB)	Skawina	400;220;110	245	09.12.2024
PV + MEE	Polaniec	110	170,1	10.12.2024
MEE	Zamość	220	200,695	10.12.2024
MEE	Czarna	400	102	10.12.2024
SD (MEE)	Poręba	220	244,8	10.12.2024
PV + MEE	Polkowice	220	101,327	11.12.2024
MEE	Wyszków (planowana)	400	250	11.12.2024
SD (FW)	Kromolice	400;110	84	11.12.2024
SD (MEE)	Dunowo	400	400,411	11.12.2024
SD (MEE)	Ostrołęka	400;220;110	244,8	11.12.2024
SD (PV + MEE)	Morzyczyn	220	231,9997	12.12.2024
SD (MEE)	Narew	400;110	244,8	12.12.2024
ODB	linia 220 kV JAN-ROG	220	500	13.12.2024
MEE	Legnica	400	180	16.12.2024
ODB	Żarnowiec	400	800	16.12.2024
ODB	linia 400 kV SLK-ZRC	400	800	16.12.2024
ODB	Gdańsk I	400	800	16.12.2024
ODB	Rogowiec	400	300	16.12.2024
ODB	Choczewo (planowana)	400	800	16.12.2024
ODB	Gdańsk Przyjaźń	400	800	16.12.2024
ODB	Rogowiec	400	800	16.12.2024
FW + PV + MEE	Dunowo	400	493,4254	17.12.2024
PV	Pasikurówice	110	63,99717	17.12.2024
BGP	Gdańsk Blonia	400	144	17.12.2024
MEE	Tarnów	400	200	17.12.2024
MEE	Łagisza	220	202,2375	17.12.2024
MEE	Ostrołęka	400;220;110	331,8	17.12.2024
MEE	Byczyna	400	117,84	17.12.2024
SD (MEE)	Kozienice	400	244,8	17.12.2024
SD (MEE)	Chełm Systemowa	400;220	244,8	17.12.2024
PV	Pasikurówice Trębaczew Dobrzeń	400 400 400	319,9896	18.12.2024
PV	Morzyczyn	400	219,99978	18.12.2024
PV + MEE	Olśztyn Matki	110	116	18.12.2024
MEE	Kutno (planowana)	220;110	204	18.12.2024
SD (FW + PV + MEE)	Piła Krzewina	110	200	18.12.2024
SD (FW + PV)	Grudziądz Węgrowo	400	500	18.12.2024
SD (FW)	Nysa (planowana)	220	213	18.12.2024
SD (FW)	Pelplin	220	290	18.12.2024

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 30 kwietnia 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
SD (FW)	Leszno Gronowo	220	200	18.12.2024
SD (MEE)	Żydowo Kierzkowo	400	244,8	18.12.2024
SD (MEE)	Plewiska	400	244,8	18.12.2024
SD (MEE)	Mościska	400	244,8	18.12.2024
SD (MEE)	Kromolice	400	244,8	18.12.2024
SD (MEE)	Konin	220	244,8	18.12.2024
PV	Jarosław (planowana)	110	61	19.12.2024
MEE	Toruń Elana	220	20	19.12.2024
SD (FW + PV + MEE)	Żydowo Kierzkowo	110	200	19.12.2024
SD (MEE)	Łomża Systemowa	400	244,8	19.12.2024
PV	Piła Krzewina	400	295,9632	20.12.2024
PV + MEE	Mikulowa	400	139,71	20.12.2024
PV + MEE	Nysa (planowana)	110	23,28	20.12.2024
PV + MEE	Kopanina	220	93,14	20.12.2024
PV + MEE	Joachimów	220	200,1	20.12.2024
PV + MEE	Łośnice	110	23,28	20.12.2024
PV + MEE	Polkowice	220	93,14	20.12.2024
PV + MEE	Narew	110	23,28	20.12.2024
PV + MEE	Żagań (planowana)	110	23,28	20.12.2024
MEE	DZO (planowana)	400	426,624	20.12.2024
MEE	Kozienice	220	200	20.12.2024
MEE	Rogowiec	400	139,71	20.12.2024
ODB	Sochaczew	220	200	20.12.2024
ODB	Miłosna	110	40	20.12.2024
SD (FW)	PSC (planowana)	400;110	145,2	20.12.2024
SD (FW)	GNA (planowana)	400	145,2	20.12.2024
SD (FW)	Witonia (planowana)	400;110	145,2	20.12.2024
SD (FW)	MAO (planowana)	400;110	145,2	20.12.2024
SD (FW)	Zamość	220	99	20.12.2024
SD (FW)	Joachimów	400;220;110	145,2	20.12.2024
SD (FW + PV + MEE)	Żagań (planowana)	220	200	22.12.2024
PV	Dobrzeń	110	89	23.12.2024
PV	Morzyczyn	220	179,999859	23.12.2024
PV + MEE	Chełm Systemowa	220	222,798375	23.12.2024
MEE	SBO (planowana)	400	499,872	23.12.2024
SD (MEE)	Słupsk Wierzbiczin	400;220;110	200	23.12.2024
MEE	Świebodzice	400	300	24.12.2024
SD (MEE)	Rogowiec	400;220	200	24.12.2024
SD (MEE)	Trębaczew	400;110	200	24.12.2024
SD (MEE)	Rożki	220;110	200	24.12.2024
SD (MEE)	Piła Krzewina	400	200	24.12.2024
SD (MEE)	Żagań (planowana)	220;110	200	25.12.2024
SD (MEE)	Leśniów	220;110	200	25.12.2024
SD (MEE)	Konin	220;110	200	25.12.2024
FW	Żarnowiec	110	20,6	27.12.2024
PV + MEE	Konin	220	99,99	27.12.2024
MEE	Tuczawa	400	99,53	27.12.2024
ODB	Glinki	220	350	27.12.2024
PV + MEE	Pasikurowice	400	220,8	28.12.2024
SD (MEE)	Pańtów	400;220	200	29.12.2024
SD (MEE)	Janów	110		
SD (MEE)	Pabianice	110	200	29.12.2024
SD (MEE)	Zgierz	110		
SD (MEE)	Mikulowa	400;220;110	200	29.12.2024
SD (MEE)	Żąbkowice	400;220;110	200	29.12.2024
SD (MEE)	Baczyna Systemowa (planowana)	400;110	200	29.12.2024
SD (MEE)	Gorzów	110		
SD (MEE)	Łomża Ostrołęka	220;110	200	29.12.2024
FW	Blachownia	220		
FW	Dobrzeń	220	180,395	30.12.2024
SD (MEE)	Ostrów	400	244,8	30.12.2024
SD (MEE)	Mokre	220		
SD (MEE)	Zamość	220	240	30.12.2024
SD (MEE)	Siedlce Ujrzanów	110	240	30.12.2024
PV + MEE	Elk	400	314,08	31.12.2024
MEE	Witonia (planowana)	400	298,6368	31.12.2024
SD (MEE)	Pasikurowice	400		
SD (MEE)	Joachimów	400	244,8	31.12.2024
SD (MEE)	Morzyczyn	400	244,8	31.12.2024
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Bydgoszcz Zachód	400	416,036	01.01.2025
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Plewiska	400;220;110	431,568	01.01.2025
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Poznań Czerwonak	220	399,618	01.01.2025
SD (PV + MEE)	Żarnowiec	110	100,837	06.01.2025
SD (FW)	GNA (planowana)	400;110	400	07.01.2025
MEE	Pasikurowice	400	300	08.01.2025
MEE	Ostrów	400	300	08.01.2025
MEE	Połaniec	400	500	08.01.2025
MEE	Dobrzeń	400	400	08.01.2025
PV	Polkowice	220	36,9	09.01.2025
MEE	Pasikurowice	400	519,8	09.01.2025
SD (MEE)	Piła Krzewina	400	240	09.01.2025
SD (MEE)	Sochaczew	220	240	09.01.2025
JG	Byczyna	220	200	10.01.2025
JG	Byczyna	220	200	10.01.2025
JG	Kopanina	110	200	10.01.2025
JG	Kopanina	220	200	10.01.2025
MEE	Byczyna	220	225	10.01.2025
MEE	Byczyna	220	225	10.01.2025
MEE	Kopanina	110	230	10.01.2025
MEE	Kopanina	220	225	10.01.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 30 kwietnia 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
MEE	Pasikurówce	400	519,8	10.01.2025
PV + MEE	Leśniów	220	50	11.01.2025
PV	Grudziądz Węgrowo	220	99,9936	13.01.2025
SD (FW + PV)	Jarosław (planowana)	400	300	13.01.2025
SD (FW)	Baczyna Systemowa (planowana)	400;220;110	178,2	13.01.2025
PV + MEE	Włocławek Azoty	220	350	14.01.2025
SD (MEE)	Grudziądz Węgrowo	400;220	240	14.01.2025
SD (MEE)	Adamów	220;110	240	14.01.2025
SD (MEE)	Żydowo Kierzkowo	400;110	240	14.01.2025
SD (MEE)	Stanisławów	400	302,511	14.01.2025
FW + PV + MEE	Piła Krzewina	110	120	15.01.2025
MEE	Lubocza	110	49,929	15.01.2025
SD (FW + PV + MEE)	Dobrzeń	110	125	15.01.2025
SD (FW + PV)	Olśtyn Mątki	110	150	15.01.2025
SD (FW)	Świebodzice	220	292	15.01.2025
SD (MEE)	Gdańsk Blonia	400;220	244,8	15.01.2025
SD (MEE)	Cieplice	220	244,8	15.01.2025
SD (MEE)	Rożki	220	240	15.01.2025
FW	Krzemienica (planowana)	400	252,6	16.01.2025
FW	Piła Krzewina	110	88,4	16.01.2025
FW + PV + MEE	Piła Krzewina	110	120	16.01.2025
PV + MEE	Gdańsk Przyjaźń	110	133,08	16.01.2025
PV + MEE	Nysa (planowana)	110	59,999	16.01.2025
PV + MEE	Reclaw	220	59,999	16.01.2025
MEE	Adamów	220	203,429	16.01.2025
MEE	Boguszów	220		
MEE	Świebodzice	400;220	201,94	16.01.2025
MEE	Plewiska	400;220;110	201,94	16.01.2025
MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	400;220;110	201,94	16.01.2025
MEE	Pszczew	400;110		
MEE	Czarna	400	200	16.01.2025
MEE	Wyszaków (planowana)	400	200	16.01.2025
MEE	Wielopole	400	200	16.01.2025
MEE	Narew	400	200	16.01.2025
MEE	Olśtyn Mątki	400	1000	16.01.2025
MEE	Krajnik	220	100	16.01.2025
MEE	Stalowa Wola	220	210	16.01.2025
SD (MEE)	Skawina	110	49,929	16.01.2025
SD (MEE)	Konin	110	220,32	16.01.2025
SD (MEE)	Żydowo Kierzkowo	110	86,169	16.01.2025
SD (MEE)	Żydowo Kierzkowo	400	458,6736	16.01.2025
SD (MEE)	Żydowo Kierzkowo	400	450	16.01.2025
SD (MEE)	Żydowo Kierzkowo	400		
SD (MEE)	Ostrów	220	244,8	16.01.2025
SD (MEE)	Rożki	220	240	16.01.2025
SD (MEE)	Rożki	220	240	16.01.2025
SD (MEE)	Płock	400;110	240	16.01.2025
SD (MEE)	Kielce	400	240	16.01.2025
SD (MEE)	Płock	400;110	240	16.01.2025
SD (MEE)	Bieruń	220	244,8	16.01.2025
PV	Żydowo Kierzkowo	110	61,99875	17.01.2025
PV + MEE	Narew	220	30	17.01.2025
PV + MEE	SBO (planowana)	400;110	123	17.01.2025
MEE	linia 110 kV ZRC-PW	110	25	17.01.2025
ODB	Plewiska	400	230	17.01.2025
PV	Podolszyce	110		
PV	Płock	110	85	20.01.2025
MEE	linia 220 kV OST-ELK	220		
MEE	Elk Bis	220	200	20.01.2025
ODB	Tucznowa	400	270	20.01.2025
SD (MEE)	Stalowa Wola	220	240	20.01.2025
SD (ODB)	Stalowa Wola	220	245	20.01.2025
FW	Leśniów	220	92,4	21.01.2025
PV	WIG (planowana)	220		
PV	Elk Bis	400	236,4264	21.01.2025
PV	Elk	220		
MEE	Płock	400	288	21.01.2025
MEE	Narew	110	200	21.01.2025
ODB	WYP (planowana)	220	965	21.01.2025
MEE	Puławy	220		
MEE	Ostrów	220	202,2375	22.01.2025
MEE	Pasikurówce	400	519,8	22.01.2025
SD (MEE)	Zamość	220	240	22.01.2025
SD (MEE)	Wyszaków (planowana)	400	244,8	23.01.2025
SD (MEE)	Rożki	220	244,8	23.01.2025
SD (MEE)	Żydowo Kierzkowo	400	244,8	23.01.2025
SD (MEE)	Narew	400	244,8	23.01.2025
SD (MEE)	Dunowo	400	244,8	23.01.2025
JG	Krajnik	400	660,5	24.01.2025
MEE	WIG (planowana)	220		
MEE	Elk Bis	400	177,89	24.01.2025
MEE	Elk	220		
MEE	Ostrów	400	437,248	24.01.2025
SD (PV + MEE)	Żagań (planowana)	110	100	24.01.2025
SD (MEE)	Rogowiec	220	244,8	24.01.2025
SD (MEE)	Bydgoszcz Zachód	400	244,8	24.01.2025
SD (MEE)	Toruń Elana	220	244,8	24.01.2025
SD (MEE)	Mikulowa	400;220;110	240	24.01.2025
SD (ODB)	Mikulowa	400;220;110	245	24.01.2025
FW + PV + MEE	Pelplin	110	200	27.01.2025
PV	Gorzów	110	69,9996	27.01.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 30 kwietnia 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
MEE	Choczewo (planowana)	400		
	Żarnowiec	400	1020	27.01.2025
	ELJ (planowana)	400		
SD (MEE)	Kutno (planowana)	220;110	240	27.01.2025
PV + MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	110	85	28.01.2025
MEE	Żarnowiec	110	222,3	28.01.2025
MEE	Rogowiec	400;220	410,8	28.01.2025
MEE	Gdańsk Błonia	400	331,8	28.01.2025
MEE	Grudziądz Węgrowo	400;220	331,8	28.01.2025
SD (FW)	Żydowo Kierzkowo	400;110	200	28.01.2025
PV	Elk Bis	400	219,990885	29.01.2025
MEE	Skawina	110	200	29.01.2025
SD (MEE)	Lublin Systemowa	400	244,8	29.01.2025
SD (MEE)	Morzyczyn	400	244,8	29.01.2025
SD (MEE)	Jasiniec	400	244,8	29.01.2025
JG	Nysa (planowana)	220;110		
	Wrzóska (planowana)	400	98,956	30.01.2025
JG	Żagań (planowana)	220;110	98,956	30.01.2025
MEE	Dunowo	220	203,6736	30.01.2025
SD (FW + PV + MEE)	Baczyna Systemowa (planowana)	400	400	30.01.2025
SD (MEE)	Bydgoszcz Zachód	400	244,8	30.01.2025
SD (MEE)	Toruń Elana	220	244,8	30.01.2025
SD (MEE)	Zielona Góra (planowana)	220;110		
	Leśniów	220	240	30.01.2025
FW	Nysa (planowana)	220	64,8	31.01.2025
FW + PV	Dunowo	110	b/d	31.01.2025
PV	Żydowo Kierzkowo	110	188,77716	31.01.2025
PV + MEE	Jarosław (planowana)	400	296,51	31.01.2025
PV + MEE	Czarna	400	152,8	31.01.2025
MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	110	80,7	31.01.2025
SD (FW)	Elk Bis	110	250	31.01.2025
SD (FW)	Trębaczew	400	250	31.01.2025
SD (FW)	Jarosław (planowana)	400	220	31.01.2025
SD (MEE)	Leszno Gronowo	220	244,8	31.01.2025
SD (MEE)	Kozienice	400;220;110	49,2	31.01.2025
PV + MEE	Krzemienica (planowana)	400	403,984	03.02.2025
PV + MEE	Słupsk Wierzbienin	110	280	03.02.2025
BGP	Pańków	400;220	720	03.02.2025
MEE	Krajnik	400;220	150	03.02.2025
MEE	Olsztyn Mątki	400	199,716	03.02.2025
ODB	Konin	220;110		
	Pańków	220;110	135	03.02.2025
SD (FW)	Baczyna Systemowa (planowana)	110	250	03.02.2025
SD (PV)	Narew	110	250	03.02.2025
SD (MEE)	Pabianice	220	244,8	03.02.2025
SD (MEE)	Leszno Gronowo	220	244,8	03.02.2025
SD (MEE)	Olsztyn Mątki	400	244,8	03.02.2025
FW	Mikulowa	400;220;110	40,765	04.02.2025
PV + MEE	Żydowo Kierzkowo	400;110	249,48	04.02.2025
MEE	Pasikowice	400	519,8	04.02.2025
MEE	Pasikowice	400	519,8	04.02.2025
SD (FW + PV + MEE)	KUZ (planowana)	400		
	Ostrów	400	500	04.02.2025
SD (PV + ODB)	Mory	110	7,5	04.02.2025
PV + MEE	Leszno Gronowo	220		
	Żukowice	220	260,496	05.02.2025
PV+MEE	Trzebiatów	110	230	05.02.2025
MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	400;220;110		
	Gorzów	220;110	204	05.02.2025
SD (MEE)	Kozienice	110	201,674	05.02.2025
FW + MEE	Abramowice	220	188,67	06.02.2025
PV	Krosno Iskrzynia	110	98,998	06.02.2025
ODB	Piaseczno	220;110	250	06.02.2025
SD (MEE)	Rożki	220	244,8	06.02.2025
SD (MEE)	GNA (planowana)	400	450	06.02.2025
SD (MEE)	ZER (planowana)	400	450	06.02.2025
SD (MEE)	Kromolice	400	450	06.02.2025
SD (MEE)	Plewiska	400	450	06.02.2025
FW	Reclaw	110	82	07.02.2025
PV	Witonia (planowana)	110	199,999585	07.02.2025
PV + MEE	Elk Bis	110	-	07.02.2025
PV + MEE	Chełm Systemowa	220	654	07.02.2025
BGP	Połaniec	400;220	720	07.02.2025
JG	Połaniec	400;220;110	257,04	07.02.2025
SD (FW + MEE)	Chełm Systemowa	110	110	07.02.2025
SD (FW + MEE)	Nysa (planowana)	110	110	07.02.2025
SD (FW + MEE)	Siedlce Ujrzanów	110	110	07.02.2025
SD (MEE)	Podolszyce	220	244,8	07.02.2025
SD (MEE)	Morzyczyn	400	200	07.02.2025
SD (MEE)	Dunowo	400	300	07.02.2025
SD (MEE)	Siedlce Ujrzanów	400	240	07.02.2025
SD (MEE)	PSC (planowana)	400	450	07.02.2025
ODB	Krajnik	400	600	08.02.2025
ODB	Plewiska	400	600	08.02.2025
ODB	Morzyczyn	400	600	08.02.2025
PV	Piła Krzewina	400	355,5385	10.02.2025
PV + MEE	Świebodzice	400;220	315	10.02.2025
MEE	ELJ (planowana)	400	300	10.02.2025
ODB	Rogowiec	400	800	10.02.2025
ODB	Rogowiec	400	800	10.02.2025
ODB	Choczewo (planowana)	400	800	10.02.2025
ODB	Choczewo (planowana)	400	800	10.02.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 30 kwietnia 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
SD (FW + MEE)	Stanisławów	400	240	10.02.2025
SD (FW)	Nysa (planowana)	400;110	100	10.02.2025
SD (ODB)	Oltażew	400;220	250	10.02.2025
SD (FW + MEE)	Piła Krzewina	400	170	11.02.2025
SD (FW + MEE)	Elk Bis	400	300	11.02.2025
SD (MEE)	Kopanina	110	185,964	11.02.2025
SD (MEE)	Cieplce	220	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Żukowice	220	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Sochaczew	220	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Elk Bis	400	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Chelm Systemowa	220	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Třebaczew	400	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Zgierz	220	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Siedlce Ujżanów	400	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Mikulowa	220	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Reclaw	220	244,8	11.02.2025
SD (ODB)	Wrocław	400	245	11.02.2025
MEE	Adamów	220	203,429	12.02.2025
ODB	Kozienice	400	800	12.02.2025
ODB	Słupsk Wierzbiczin	400	800	12.02.2025
ODB	Słupsk Wierzbiczin	400	800	12.02.2025
ODB	Kozienice	400	800	12.02.2025
SD (MEE)	Joachimów	400	244,8	12.02.2025
SD (MEE)	Jasiniec	400	240	12.02.2025
SD (MEE)	Choczewo (planowana)	400	200	12.02.2025
SD (MEE)	Tuczna	110	100	12.02.2025
SD (MEE)	Baczyna Systemowa (planowana)	110	200	12.02.2025
SD (MEE)	Żarnowiec	400	300	12.02.2025
PV + MEE	Olsztyn Małki	400	170,4	13.02.2025
SD (PV)	Bydgoszcz Zachód	400	82,9917	13.02.2025
PV + MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	110	230	14.02.2025
PV+MEE	Dobrzeń	110	89,91	14.02.2025
SD (FW)	Mokre	220	200	14.02.2025
SD (FW)	Żabkowice	220	200	14.02.2025
SD (FW)	Świebodzice	220	200	14.02.2025
SD (ME)	Gorzów	110	186,1	14.02.2025
SD (ME)	Jamki	110	185,964	14.02.2025
SD (ME)	Mokre	220	200	14.02.2025
SD (MEE)	Września	400	244,8	14.02.2025
FW + PV + MEE	Siedlce Ujżanów	110	200	17.02.2025
PV	Sochaczew	220	99,99884	17.02.2025
PV	Blachownia	220	30	17.02.2025
PV	Morzyczyn	220	149,9869	17.02.2025
MEE	Gdańsk Przyjaźń	400	306,118	17.02.2025
MEE	Pasikowice	400	519,8	17.02.2025
MEE	Pasikowice	400	519,8	17.02.2025
ODB	Gdańsk	400	800	17.02.2025
ODB	Choczewo (planowana)	400	800	17.02.2025
ODB	Żarnowiec	400	800	17.02.2025
ODB	Choczewo (planowana)	400	800	17.02.2025
ODB	Elk Bis	400	800	17.02.2025
ODB	Gdańsk Przyjaźń	400	800	17.02.2025
ODB	Choczewo (planowana)	400	800	17.02.2025
SD (PV + MEE)	Grudziądz Węgrowo	220	302,511	17.02.2025
SD (MEE)	Lublin Systemowa	400	244,8	17.02.2025
SD (MEE)	Gdańsk Blonia	110	19,272	17.02.2025
SD (MEE)	Olsztyn Małki	110	100,878	17.02.2025
SD (MEE)	Grudziądz Węgrowo	400	240	17.02.2025
MEE	Polaniec	220	200	18.02.2025
ODB	Mory	220;110	200	18.02.2025
ODB	Gdańsk Blonia	400	840	18.02.2025
SD (FW + PV + MEE)	Rzeszów	400	250	18.02.2025
SD (MEE)	Baczyna Systemowa (planowana)	400	300	18.02.2025
PV	Krzemienica (planowana)	400	499,99356	19.02.2025
MEE	Morzyczyn	110	131,43	19.02.2025
MEE	Jarosław (planowana)	400	272,438	19.02.2025
SD (MEE)	Podborze (planowana)	400	399,432	19.02.2025
PV	Nysa (planowana)	110	101,2	20.02.2025
ODB	Żabkowice	400	800	20.02.2025
SD (MEE)	Świebodzice	220	200	20.02.2025
FW + PV	Żydowo Kierzkowo	110	180,59048	21.02.2025
ODB	Morzyczyn	400	500	21.02.2025
SD (FW + PV + MEE)	Leszno Gronowo	110	180	21.02.2025
SD (FW)	Elk Bis	400	1	21.02.2025
SD (FW)	Rokitnica	400	1	21.02.2025
MEE	Dunowo	110	100	24.02.2025
ODB	Piaseczno	110	150	24.02.2025
ODB	MKA (planowana)	400	500	24.02.2025
SD (FW + PV + MEE)	Krosno Iskrzynia	110	188	24.02.2025
SD (FW + PV + MEE)	Baczyna Systemowa (planowana)	110	83,2	24.02.2025
SD (FW)	Elk Bis	400	250	24.02.2025
FW + PV	Morzyczyn	400	120	25.02.2025
SD (MEE)	Rzeszów	110	80	25.02.2025
SD (MEE)	Piotrków	220	240	25.02.2025
SD (MEE)	Polkowice	400	450	25.02.2025
SD (MEE)	Czarna	400	450	25.02.2025
SD (MEE)	GDM (planowana)	400	450	25.02.2025
SD (MEE)	MKA (planowana)	400	450	25.02.2025
SD (MEE)	Pasikowice	400	450	25.02.2025
PV	Narew	400	136,472	26.02.2025
PV	Reclaw	220	235,58808	26.02.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 30 kwietnia 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
SD (MEE)	Kielce	220	244,8	26.02.2025
SD (MEE)	Radkowice	220		
SD (MEE)	Gdańsk Błonia	400;220	240	26.02.2025
PV	Morzyczyn	220	224,97818	27.02.2025
PV	Nysa (planowana)	220;110	189,999415	27.02.2025
MEE	Żarnowiec	400	1000	27.02.2025
SD (MEE)	Olštyn I	110		
SD (MEE)	Ostrołęka	110	200	27.02.2025
SD (MEE)	Płock	110		
SD (MEE)	Grudziądz Węgrowo	110		
MEE	Wielopole	110	75	28.02.2025
MEE	Pasikurówice	400	519,8	28.02.2025
MEE	Pasikurówice	400	519,8	28.02.2025
SD (MEE)	Kutno (planowana)	220;110	240	28.02.2025
SD (ODB)	linia 400 kV OLT-ROG	400	250	28.02.2025
MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	220	200	03.03.2025
SD (FW + MEE)	Morzyczyn	220	244,8	03.03.2025
MEE	Ostrów	400	203,2	04.03.2025
SD (FW + PV MEE)	Baczyna Systemowa (planowana)	400	2000	04.03.2025
SD (MEE)	Miłosna	400	204	04.03.2025
SD (MEE)	Boguchwała	220	244,8	04.03.2025
PV	Żydowo Kierzkowo	400;110	243,5	05.03.2025
PV	Nysa (planowana)	110	-	05.03.2025
MEE	Chmielów	110	100	05.03.2025
MEE	Jarosław (planowana)	400	272,438	05.03.2025
ODB	Polkowice	400	800	05.03.2025
ODB	Polkowice	400	800	05.03.2025
ODB	Czarna	400	800	05.03.2025
ODB	Czarna	400	800	05.03.2025
SD (PV + MEE)	GNA (planowana)	220	248,9956	05.03.2025
SD (MEE)	Poznań Czerwonak	220	244,8	06.03.2025
SD (MEE)	Dobrzeń	400	244,8	06.03.2025
SD (MEE)	Adamów	220	244,8	06.03.2025
SD (MEE)	Pańków	220	244,8	06.03.2025
SD (MEE)	Dunowo	400	244,8	06.03.2025
FW + PV + MEE	Olštyn Mątki	400;110	200,24448	07.03.2025
PV	Adamów	110	71,68866	07.03.2025
PV + MEE	Leśniów	220;110	70,499	07.03.2025
PV + MEE	Żydowo Kierzkowo	110	144,9	07.03.2025
MEE	Leśniów	220	258,4	07.03.2025
MEE	Leśniów	220	258,4	07.03.2025
MEE	Leśniów	220	95	07.03.2025
SD (MEE)	Ząbkowice	220	244,8	07.03.2025
SD (MEE)	Żarnowiec	400	244,8	07.03.2025
MEE	Stryków (planowana)	220		
MEE	Janów	220	202,2375	10.03.2025
ODB	Rokitnica	400	800	10.03.2025
ODB	Wielopole	400	800	10.03.2025
ODB	Wielopole	400	800	10.03.2025
ODB	Blachownia	400	800	10.03.2025
SD (FW + PV + MEE + EJ + ODB)	WYP (planowana)	220;110	433,495	10.03.2025
SD (FW + PV + MEE + EJ + ODB)	CPK (planowana)	400;110	449,89	10.03.2025
SD (FW + PV + MEE + EJ + ODB)	Mory	220;110	418,115	10.03.2025
SD (MEE)	Olštyn Mątki	400;220		
SD (MEE)	Olštyn	220	244,8	10.03.2025
SD (MEE)	Wrocław	400	240	10.03.2025
SD (MEE)	Kielce Piaski	220	240	10.03.2025
SD (MEE)	Wrocław Azoty	220	240	10.03.2025
SD (MEE)	Glinki	220	240	10.03.2025
FW + PV	Pańków	220	-	11.03.2025
MEE	SBO (planowana)	400	450,34	11.03.2025
PV+MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	400	502	12.03.2025
JG	Jarosław (planowana)	400;110	386,828	12.03.2025
JG	Tucznawa	400		
JG	Łośnice	220;110	125,944	12.03.2025
MEE	Olštyn Mątki	400	110	12.03.2025
ODB	Wrocław	400	800	12.03.2025
ODB	Świebodzice	400	800	12.03.2025
ODB	Pańków	400	800	12.03.2025
ODB	Pasikurówice	400	800	12.03.2025
ODB	Konin	400	800	12.03.2025
ODB	Pasikurówice	400	800	12.03.2025
ODB	Legnica	400	800	12.03.2025
SD (FW + MEE)	Morzyczyn	400	244,8	12.03.2025
PV + MEE	Ząbkowice	220	250	13.03.2025
PV	Świebodzice	220	103,2	14.03.2025
MEE	Elk Bis	400;220;110		
MEE	NOR (planowana)	220;110	200	14.03.2025
MEE	WIG (planowana)	220;110		
MEE	Grudziądz Węgrowo	400	250	14.03.2025
MEE	Groszowice	220	63	14.03.2025
MEE	Wielopole	400;220;110	204,4374	14.03.2025
SD (FW)	Żagań (planowana)	220;110	150	14.03.2025
PV	Mikulowa	220	119,95	17.03.2025
MEE	Kromolice	110	200	17.03.2025
MEE	Adamów	220;110	52,5	17.03.2025
MEE	Poręba	220;110	52,5	17.03.2025
MEE	Leszno Gronowo	220;110	52,5	17.03.2025
MEE	Rokitnica	400	111,993	17.03.2025
ODB	Stanisławów	400	800	17.03.2025
ODB	Tucznawa	400	800	17.03.2025
ODB	Stanisławów	400	800	17.03.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 30 kwietnia 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
ODB	Tucznowa	400	800	17.03.2025
ODB	Siedlce Ujrzanów	400	800	17.03.2025
ODB	Wyszków (planowana)	400	800	17.03.2025
ODB	Mościska	400	800	17.03.2025
ODB	Byczyna	400	800	17.03.2025
ODB	Miłosna	400	800	17.03.2025
ODB	Aniołów	220	500	17.03.2025
ODB	Łagisza	400	800	17.03.2025
ODB	Byczyna	400	800	17.03.2025
ODB	KUZ (planowana)	400	800	17.03.2025
ODB	Trębaczew	400	800	17.03.2025
ODB	Piła Krzewina	400	800	17.03.2025
ODB	Piła Krzewina	400	800	17.03.2025
ODB	CPK (planowana)	400	800	17.03.2025
ODB	Trębaczew	400	800	17.03.2025
ODB	Siedlce Ujrzanów	400	800	17.03.2025
ODB	Mościska	400	800	17.03.2025
ODB	Ołtarzew	400	800	17.03.2025
ODB	Miłosna	220	500	17.03.2025
ODB	Miłosna	400	800	17.03.2025
ODB	Ołtarzew	400	800	17.03.2025
PV + FW + ME	Żarnowiec	110	90	18.03.2025
MEE	Wrocław	400	147,3792	18.03.2025
MEE	Pelplin	110	195	18.03.2025
MEE	Elk Bis	400	200	18.03.2025
SD (MEE)	Ołtarzew	220;110		
	Mościska	110	240	18.03.2025
SD (FW + MEE)	Gorzów	220	300	19.03.2025
SD (MEE)	DZO (planowana)	110	220,32	19.03.2025
FW + PV + MEE	Olsztyn Mątki	400;110	200,24448	20.03.2025
PV + MEE	Rożki	220	236	20.03.2025
PV + MEE	Nysa (planowana)	110	63,9926	20.03.2025
JG	Ostrów	400;110	630	20.03.2025
JG + MEE	Wielopole	400	1040,8	20.03.2025
MEE	Elk Bis	400	200	20.03.2025
ODB	Bydgoszcz Zachód	400	800	20.03.2025
ODB	Toruń Elana	400	800	20.03.2025
ODB	Jasiniec	400	800	20.03.2025
ODB	Grudziądz	400	800	20.03.2025
ODB	Toruń Elana	220	500	20.03.2025
ODB	Piła Krzewina	220	500	20.03.2025
SD (PV + MEE)	Konin	220	120,496	20.03.2025
SD (PV + MEE)	Kutno (planowana)	400	120,496	20.03.2025
SD (PV + MEE)	Stalowa Wola	220	120,496	20.03.2025
	Radkowice	220		
SD (PV + MEE)	Polkowice	400;220	120,496	20.03.2025
SD (PV + MEE)	Moszczenica	220	120,496	20.03.2025
SD (PV + MEE)	Chmielów	220	120,496	20.03.2025
SD (PV + MEE)	Mory	220	120,496	20.03.2025
PV	SBO (planowana)	400	154,77	21.03.2025
PV	Polkowice	220	120	21.03.2025
PV + MEE	Nysa (planowana)	110	145,6	21.03.2025
ODB	Baczyna Systemowa (planowana)	400	800	21.03.2025
ODB	Gorzów	220	500	21.03.2025
SD (PV + MEE)	Gdańsk Błonia	400	120,496	21.03.2025
SD (PV + MEE)	Włocławek Azoty	220	250	21.03.2025
SD (MEE)	Cieplice	220	240	21.03.2025
PV	Grudziądz Węgrowo	220		
	DZO (planowana)	220;110	39,8	24.03.2025
SD (PV + MEE)	Łośnice	220	120,496	24.03.2025
SD (PV + MEE)	Słupsk Wierzbienin	400;220	120,496	24.03.2025
SD (PV + MEE)	Leśniów	220	120,496	24.03.2025
SD (MEE)	Podborze (planowana)	220	240	24.03.2025
SD (MEE)	Lublin Systemowa	400	240	24.03.2025
MEE	Grudziądz Węgrowo	400;220;110	105	25.03.2025
MEE	Piła Krzewina	400	198	25.03.2025
MEE	Trębaczew	400;110	52,5	25.03.2025
MEE	Mokre	220;110	52,5	25.03.2025
ODB	Stalowa Wola	400	800	25.03.2025
ODB	Płock	400	800	25.03.2025
ODB	Włocławek Azoty	220	500	25.03.2025
ODB	Stalowa Wola	220	500	25.03.2025
ODB	Witonia (planowana)	220	500	25.03.2025
ODB	Stalowa Wola	220	500	25.03.2025
ODB	Ostrów	400	800	25.03.2025
ODB	Płock	400	800	25.03.2025
ODB	Podolszyce	220	500	25.03.2025
SD (FW + PV + MEE)	Czarna	110	200	25.03.2025
SD (FW + PV + MEE)	Grudziądz Węgrowo	400	250	26.03.2025
SD (PV + MEE)	Rożki	220	120,496	26.03.2025
SD (PV)	Kromolice	400;110	99,34704	26.03.2025
SD (MEE)	Żukowice	220	244,8	26.03.2025
PV	Kutno (planowana)	400;110	97,524	27.03.2025
MEE	NOR (planowana)	220;110		
	WIG (planowana)	220;110	254,62	27.03.2025
SD (PV + MEE)	Włocławek Azoty	110	80	27.03.2025
PV	Elk Bis	110	87	28.03.2025
PV	Ostrów	400	250	28.03.2025
PV + MEE	Elk Bis	110	103,052185	28.03.2025
PV + MEE	Plewiska	220	137,2	28.03.2025
MEE	Gdańsk Błonia	110	243,84	28.03.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 30 kwietnia 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
ODB	Dunowo	400	800	28.03.2025
ODB	Żydowo	220	500	28.03.2025
ODB	Żydowo Kierzkowo	400	800	28.03.2025
ODB	Dunowo	400	800	28.03.2025
ODB	Żydowo Kierzkowo	400	800	28.03.2025
SD (ODB)	Wyszków (planowana)	400	245	28.03.2025
MEE	Żarnowiec	400	193,28	31.03.2025
ODB	Mikułowa	110	100	31.03.2025
ODB	Baczyna Systemowa (planowana)	110	100	31.03.2025
ODB	Krzemienica (planowana)	400	400	31.03.2025
ODB	Piotrków	220	400	31.03.2025
ODB	Piotrków	110	150	31.03.2025
ODB	Piotrków	220	400	31.03.2025
ODB	Piotrków	110	150	31.03.2025
SD (MEE)	Wyszków (planowana)	400	240	31.03.2025
PV + MEE	Narew	400;110	328	01.04.2025
MEE	Czarna	400	498,96	01.04.2025
ODB	Plewiska	110	50	01.04.2025
SD (MEE)	Blachownia	220	240	01.04.2025
	Kędzierzyn Koźle	220		
SD (MEE)	Nysa (planowana)	220 400	240	02.04.2025
PV + MEE	Polkowice	220	124,92	03.04.2025
JG	Ostrów	400;110	630	03.04.2025
MEE	Gdańsk Przyjaźń	400;110	204,4374	03.04.2025
ODB	Leszno Gronowo	220	200	03.04.2025
ODB	Kielce	220	200	03.04.2025
ODB	Leszno Gronowo	220	150	03.04.2025
ODB	Pelplin	400	800	03.04.2025
ODB	Gdańsk Błonia	400	800	03.04.2025
ODB	Pelplin	400	800	03.04.2025
ODB	stacja w rejonie Trójmiasta	400	800	03.04.2025
ODB	Gdańsk Błonia	400	800	03.04.2025
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Podolszyce	220	300	03.04.2025
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Łagisza	400;220	300	03.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Piotrków	220	300	03.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Ostrów	220	300	03.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Dobrzeń	400	300	03.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Glinki	220	300	03.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Aniolów	220	300	03.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Cieplice	220	300	03.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Polaniec	400;220	300	03.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Bydgoszcz Zachód	400	300	03.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Boquszków	220	300	03.04.2025
SD (FW + MEE)	Blachownia	220	300	03.04.2025
SD (PV)	Żydowo Kierzkowo	400;110	99,34704	03.04.2025
SD (MEE)	Kutno (planowana)	220	244,8	03.04.2025
SD (MEE)	Lublin Systemowa	400	240	03.04.2025
PV	Żagań (planowana)	220	185	04.04.2025
PV	Dunowo	400	696,0954	04.04.2025
MEE	Grudziądz Węgrowo	220	163,456	04.04.2025
ODB	Grudziądz Węgrowo	400	800	04.04.2025
ODB	Grudziądz Węgrowo	400	800	04.04.2025
ODB	Grudziądz Węgrowo	400	800	04.04.2025
ODB	Grudziądz Węgrowo	400	800	04.04.2025
ODB	Grudziądz Węgrowo	220	400	04.04.2025
FW	Piła Krzewina	400;110	59,4	07.04.2025
PV + MEE	Morzyczyn	400	-	07.04.2025
ODB	Olsztyn Mątki	400	800	07.04.2025
ODB	Groszowice	220	400	07.04.2025
ODB	Olsztyn Mątki	400	800	07.04.2025
ODB	Leszno Gronowo	220	400	07.04.2025
ODB	Dobrzeń	400	800	07.04.2025
ODB	Leśniów	220	400	07.04.2025
ODB	Zielona Góra (planowana)	400	800	07.04.2025
ODB	Dobrzeń	400	800	07.04.2025
ODB	Żukowice	220	400	07.04.2025
ODB	Olsztyn Mątki	220	400	07.04.2025
ODB	Nysa (planowana)	220	400	07.04.2025
ODB	WRS (planowana)	400	800	07.04.2025
ODB	Leśniów	220	400	07.04.2025
ODB	Żagań (planowana)	220	400	07.04.2025
ODB	Olsztyn I	220	400	07.04.2025
SD (FW)	Ostrów	400;110	200	07.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Słupsk Wierzbiczin	400	300	08.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Żarnowiec	400	300	08.04.2025
SD (MEE)	Radkowice	220	240	08.04.2025
SD (MEE)	Lubocza	220	240	08.04.2025
SD (MEE)	Łośnice	220	240	08.04.2025
SD (MEE)	Klikowa	220	240	08.04.2025
PV + MEE	Czarna	400	170	09.04.2025
MEE	Polaniec	400	250	09.04.2025
ODB	Jarosław (planowana)	400	800	10.04.2025
ODB	Rzeszów	400	800	10.04.2025
ODB	Krosno Iskrzynia	400	800	10.04.2025
ODB	Boguchwała	400	800	10.04.2025
ODB	Rzeszów	400	800	10.04.2025
ODB	Krosno Iskrzynia	400	800	10.04.2025
SD (PV)	Siedlce Ujrzanów	400	179,985	10.04.2025
SD (PV + MEE)	Ostrołęka	400;220	120,496	11.04.2025
SD (PV + MEE)	Baczyna Systemowa (planowana)	400	400	11.04.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 30 kwietnia 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
SD (PV)	Ołtarzew	400;110	99,34704	11.04.2025
	Mościska	400;110		
SD (MEE)	Zgierz	220	244,8	11.04.2025
	Janów	220		
SD (MEE)	Chelm Systemowa	220	240	11.04.2025
SD (PV + MEE)	Kozienice	400;220	120,496	14.04.2025
SD (PV + MEE)	Narew	400	120,496	14.04.2025
	Elk Bis	400		
SD (PV)	Marszów	110	169,99	14.04.2025
SD (MEE)	Ostrołęka	220	244,8	14.04.2025
SD (MEE)	Plewiska	400;220	244,8	14.04.2025
SD (MEE)	Ostrołęka	400	244,8	14.04.2025
SD (MEE)	Łomża Systemowa	400	244,8	14.04.2025
SD (MEE)	Kromolice	400;110		
	Września	400	244,8	14.04.2025
SD (MEE)	Konin	220;110	100	14.04.2025
	GNA (planowana)	400		
JS	Ostrołęka	110	23,468	15.04.2025
MEE	Słupsk Wierzbien	400;110		
	Krzemienica (planowana)	400	202,83	15.04.2025
ODB	CPK (planowana)	110	100	15.04.2025
SD (FW)	Boguchwała	220	92,4	15.04.2025
SD (FW)	Jarosław (planowana)	400;110	92,4	15.04.2025
SD (FW)	Nysa (planowana)	220;110	92,4	15.04.2025
SD (FW)	Świebodzice	400;220	92,4	15.04.2025
SD (PV)	Wyszów (planowana)	400	299,985	15.04.2025
SD (MEE)	Cieplice	220;110	200	15.04.2025
SD (MEE)	Radkowice	220		
	Połaniec	220	244,8	15.04.2025
SD (MEE)	Pelplin	400	244,8	15.04.2025
SD (MEE)	Adamów	220	244,8	15.04.2025
SD (MEE)	Grudziądz Węgrowo	400	244,8	15.04.2025
MEE	Wrzoski (planowana)	400	300	16.04.2025
MEE	Gorzów	220	300	16.04.2025
SD (FW + PV + MEE)	Wrocław	220	300	16.04.2025
SD (FW + MEE)	Morzyczyn	220	200	16.04.2025
SD (FW)	Morzyczyn	400;220	92,4	16.04.2025
PV	Krajnik	220	124,7	17.04.2025
SD (ME)	Chmielów	110	185,964	17.04.2025
SD (ME)	Narew	110	186,1	17.04.2025
SD (MEE)	Leśniów	220;110	200	17.04.2025
PV	Leszno Gronowo	110	57	18.04.2025
PV	Leszno Gronowo	220	57	18.04.2025
ESP	Tarnów	400	860	18.04.2025
MEE	Groszowice	220	59,9725	18.04.2025
MEE	Dunowo	400;220;110	124	18.04.2025
ODB	Azoty Tarnów	220	400	18.04.2025
ODB	Tarnów	400	800	18.04.2025
ODB	Tarnów	400	800	18.04.2025
ODB	Klikowa	220	400	18.04.2025
ODB	Klikowa	220	400	18.04.2025
SD (FW + PV + MEE)	Czarna	400	252	18.04.2025
SD (FW)	Wrocław	400	213	18.04.2025
SD (FW)	Baczyna Systemowa (planowana)	400;220;110	92,4	18.04.2025
SD (FW)	Ząbkowice	400;220	92,4	18.04.2025
MEE	Dobrzeń	110	122,76	22.04.2025
MEE	Płock	400	219,3	22.04.2025
SD (FW + PV + MEE)	Krosno Iskrzynia	400	220	22.04.2025
SD (ODB)	Janów	220;110	250	22.04.2025
JG	Pelplin	400;110	386,828	23.04.2025
MEE	Narew	110	75,24	23.04.2025
MEE	Wielopole	400;220;110	102,96	23.04.2025
ODB	Włocławek Azoty	220	150	23.04.2025
SD (MEE)	Ostrów	400	240	23.04.2025
PV	Żarnowiec	110	-	24.04.2025
SD (FW + PV)	NOR (planowana)	220	-	24.04.2025
SD (FW + MEE)	MKA (planowana)	400	200	24.04.2025
SD (MEE)	Połaniec	400;220	240	24.04.2025
SD (MEE)	Bieruń	220	200	24.04.2025
PV	Piła Krzewina	110		
	linia 110 kV CZP-MIR	110	229,5	25.04.2025
MEE	Rożki	110	100	25.04.2025
MEE	Piotrków	220	79,5072	25.04.2025
MEE	Gdańsk I	220		
	Pelplin	220	79,5072	25.04.2025
MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	400;110	257,6	25.04.2025
ODB	Podborze (planowana)	220;110	100	25.04.2025
ODB	Zgierz	220	150	25.04.2025
SD (FW + PV)	Rokitnica	400	-	25.04.2025
SD (FW)	MKA (planowana)	400;110	200	25.04.2025
SD (MEE)	Boguszów	220;110	200	25.04.2025
SD (MEE)	Leszno Gronowo	220;110	200	25.04.2025
SD (MEE)	Bieruń	110	80	25.04.2025
SD (MEE)	DZO (planowana)	400;220;110	200	25.04.2025
ODB	Krajnik	400	800	28.04.2025
ODB	Krajnik	220	400	28.04.2025
ODB	Glinki	220	400	28.04.2025
ODB	Reclaw	220	400	28.04.2025
ODB	Morzyczyn	400	800	28.04.2025
ODB	Krajnik	220	400	28.04.2025
ODB	Morzyczyn	220	400	28.04.2025
ODB	Police	220	400	28.04.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 30 kwietnia 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
ODB	Krajnik	400	800	28.04.2025
SD (MEE)	Pelplin	400;220	244,8	28.04.2025
SD (MEE)	Gdańsk I Gdańsk Przyjaźń	400;220 400	244,8	28.04.2025
SD (MEE)	Choczewo (planowana) Żarnowiec	400 400	244,8	28.04.2025
SD (MEE)	Zielona góra (planowana)	400;110	244,8	28.04.2025
SD (MEE)	NOR (planowana) WIG (planowana)	220;110 220;110	100	28.04.2025
SD (MEE)	Choczewo (planowana)	400	200	28.04.2025
JG	Pałnów	400	464	29.04.2025
MEE	Aniolów Joachimów Wrzosowa	220 400 220	300	29.04.2025
ODB	Krajnik	400	1000	29.04.2025
SD (MEE)	Jarosław (planowana)	400;110	200	29.04.2025
SD (MEE)	Ząbkowice	220;110	200	29.04.2025
MEE + PV	MAO (planowana)	110	122,6349	30.04.2025
SD (FW + PV + MEE)	Gorzów	220	2000	30.04.2025
SD (MEE)	Gdańsk Przyjaźń	400;110	200	30.04.2025
SD (MEE)	ZER (planowana)	400;110	200	30.04.2025

* Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia uwzględnia datę wpłynięcia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie.

Typy instalacji:

BGP – blok gazowo-parowy

EJ – elektrownia jądrowa

ESP – elektrownia szczytowo-pompowa

FW – farma wiatrowa

JG – jednostka gazowa

JS – jednostka spaliniowa

MEE – magazyn energii elektrycznej

MFW – morska farma wiatrowa

ODB – instalacja odbiorcza

PV – instalacja fotowoltaiczna

SD – system dystrybucyjny