

Informacja na temat złożonych wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej dla których potwierdzono kompletność (stan na dzień 30 czerwca 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data kompletności
PV + MEE	Żagań (planowana)	110	108	24.10.2024
PV	Elk Bis	110	99,998	05.11.2024
PV	Leśniów	220	104,97357	08.11.2024
SD (PV)	Bydgoszcz Zachód	400	300	18.11.2024
PV	Bydgoszcz Zachód	400	378,369885	19.11.2024
MEE	Leśniów	220	99,817	20.11.2024
PV	Żydowo Kierzkowo	110	76	25.11.2024
PV	Dobrzeń	110	76,5	25.11.2024
MEE	Kozienice	220	202,2375	25.11.2024
MEE	Nysa (planowana)	110	43,5	26.11.2024
PV + MEE	Olsztyn Mątki	220	190	27.11.2024
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Dunowo	400;220;110	446,256	27.11.2024
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Reclaw	220	446,897	27.11.2024
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Morzyczyn	400;220;110	444,942	27.11.2024
SD (FW)	Krajnik	400;220	100	27.11.2024
PV + MEE	Żagań (planowana)	220	-	28.11.2024
MEE	Płock	400	300	28.11.2024
MEE	Pelplin	400	186,28	29.11.2024
MEE	Byczyna	220	93,14	29.11.2024
MEE	Ołtarzew	110	13,97	29.11.2024
PV	Łomża Systemowa Ostrołęka	110 220;110	80,34432	03.12.2024
PV	Morzyczyn Krajnik	400;220 400;220	197,4	03.12.2024
SD (FW + PV)	Krajnik	220	123,5	03.12.2024
PV + MEE	Żydowo Kierzkowo	110	93,14	04.12.2024
MEE	Jarosław (planowana)	400	139,71	05.12.2024
MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	220	246	09.12.2024
MEE	Poznań Czerwonak	220	180	09.12.2024
MEE	Rożki	220	93,14	09.12.2024
MEE	Morzyczyn	220	93,14	09.12.2024
MEE	Ostrołęka	110	13,7	09.12.2024
MEE	Tuczawa	400	139,71	09.12.2024
MEE	Łomża Systemowa	400	139,71	09.12.2024
PV + MEE	Połaniec	110	170,1	10.12.2024
PV + MEE	Polkowice	220	101,328	11.12.2024
SD (FW)	Kromolice	400;110	84	11.12.2024
SD (MEE)	Dunowo	400	400,411	11.12.2024
FW + PV + MEE	Dunowo	400	493,4254	17.12.2024
PV	Pasikurówice	400	63,99717	17.12.2024
MEE	Tarnów	400	200	17.12.2024
MEE	Łagisza	220	199,7376	17.12.2024
PV + MEE	Pasikurówice Trębaczew Dobrzeń	400 400 400	514,18	18.12.2024
PV + MEE	Olsztyn Mątki	110	116	18.12.2024
MEE	Kutno (planowana)	220;110	200	18.12.2024
SD (FW + PV + MEE)	Piła Krzewina	110	200	18.12.2024
SD (FW + PV)	Grudziądz Węgrowo	400	500	18.12.2024
SD (FW)	Nysa (planowana)	220	213	18.12.2024
SD (FW)	Pelplin	400	290	18.12.2024
SD (FW)	Leszno Gronowo	220	200	18.12.2024
PV	Jarosław (planowana)	110	61	19.12.2024
SD (FW + PV + MEE)	Żydowo Kierzkowo	110	200	19.12.2024

Typy instalacji:

FW – farma wiatrowa
MEE – magazyn energii elektrycznej
ODB – instalacja odbiorcza
PV – instalacja fotowoltaiczna
SD – system dystrybucyjny