

Informacja na temat złożonych wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej dla których potwierdzono kompletność (stan na dzień 31 lipca 2025 r.)

| Typ                      | Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE] | Rozdzielnia [kV]       | Moc przyłączeniowa [MW] | Data kompletności |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| PV                       | Jarosław (planowana)                                                     | 110                    | 61                      | 19.12.2024        |
| SD (FW + PV + MEE)       | Żydowo Kierzkowo                                                         | 110                    | 200                     | 19.12.2024        |
| PV                       | Piła Krzewina                                                            | 400                    | 295,9632                | 20.12.2024        |
| PV + MEE                 | Mikułowa                                                                 | 400                    | 139,71                  | 20.12.2024        |
| PV + MEE                 | Nysa (planowana)                                                         | 110                    | 23,28                   | 20.12.2024        |
| PV + MEE                 | Kopanina                                                                 | 220                    | 93,14                   | 20.12.2024        |
| PV + MEE                 | Żagań (planowana)                                                        | 110                    | 23,28                   | 20.12.2024        |
| MEE                      | Rogowiec                                                                 | 400                    | 139,71                  | 20.12.2024        |
| MEE                      | DZO (planowana)                                                          | 400                    | 426,624                 | 20.12.2024        |
| SD (FW)                  | PSC (planowana)                                                          | 400;110                | 145,2                   | 20.12.2024        |
| SD (FW)                  | GNA (planowana)                                                          | 400                    | 145,2                   | 20.12.2024        |
| SD (FW)                  | Witonia (planowana)                                                      | 400;110                | 145,2                   | 20.12.2024        |
| SD (FW)                  | MAO (planowana)                                                          | 400;110                | 145,2                   | 20.12.2024        |
| SD (FW)                  | Zamość                                                                   | 220                    | 99                      | 20.12.2024        |
| SD (FW)                  | Joachimów                                                                | 400;220;110            | 145,2                   | 20.12.2024        |
| PV                       | Morzyczyn                                                                | 220                    | 179,999859              | 23.12.2024        |
| PV                       | Dobrzeń                                                                  | 110                    | 89                      | 23.12.2024        |
| SD (MEE)                 | Słupsk Wierzbiczin                                                       | 400;220;110            | 200                     | 23.12.2024        |
| PV + MEE                 | Chełm Systemowa                                                          | 220                    | 222,708375              | 24.12.2024        |
| SD (MEE)                 | Rogowiec                                                                 | 400;220                | 200                     | 24.12.2024        |
| SD (MEE)                 | Trębaczew                                                                | 400                    | 200                     | 24.12.2024        |
| SD (MEE)                 | Rożki                                                                    | 220                    | 200                     | 24.12.2024        |
| SD (MEE)                 | Piła Krzewina                                                            | 400                    | 200                     | 24.12.2024        |
| SD (MEE)                 | Żagań (planowana)                                                        | 220;110                | 200                     | 25.12.2024        |
| SD (MEE)                 | Leśniów                                                                  | 220                    | 200                     | 25.12.2024        |
| SD (MEE)                 | Konin                                                                    | 220;110                | 200                     | 25.12.2024        |
| FW                       | Żarnowiec                                                                | 110                    | 20,6                    | 27.12.2024        |
| MEE                      | Tucznowa                                                                 | 400                    | 99,53                   | 27.12.2024        |
| PV + MEE                 | Pasikurówice                                                             | 400                    | 220,8                   | 28.12.2024        |
| SD (MEE)                 | Pańnow                                                                   | 400;220                | 200                     | 29.12.2024        |
| SD (MEE)                 | Janów<br>Pabianice<br>Zgierz                                             | 220<br>220<br>220      | 200                     | 29.12.2024        |
| SD (MEE)                 | Mikułowa                                                                 | 400;220;100            | 200                     | 29.12.2024        |
| SD (MEE)                 | Ząbkowice                                                                | 400;220;110            | 200                     | 29.12.2024        |
| SD (MEE)                 | Baczyna Systemowa (planowana)<br>Gorzów                                  | 400;110<br>110         | 200                     | 29.12.2024        |
| SD (MEE)                 | Łomża<br>Ostrołęka                                                       | 400<br>220;110         | 200                     | 29.12.2024        |
| FW                       | Błachownia<br>Dobrzeń                                                    | 220<br>400;110         | 167,195                 | 30.12.2024        |
| PV + MEE                 | Elk Bis                                                                  | 400                    | 314,08                  | 31.12.2024        |
| MEE                      | Witonia (planowana)<br>Pasikurówice                                      | 400<br>400             | 298,6368                | 31.12.2024        |
| SD (FW + PV + MEE + ODB) | Bydgoszcz Zachód                                                         | 400                    | 416,036                 | 1.01.2025         |
| SD (FW + PV + MEE + ODB) | Plewiska                                                                 | 400;220;110            | 431,568                 | 1.01.2025         |
| SD (FW + PV + MEE + ODB) | Poznań Czerwonak                                                         | 220                    | 399,618                 | 1.01.2025         |
| SD (FW)                  | GNA (planowana)                                                          | 400;110                | 400                     | 7.01.2025         |
| JG                       | Byczyna                                                                  | 220                    | 200                     | 10.01.2025        |
| JG                       | Byczyna                                                                  | 220                    | 200                     | 10.01.2025        |
| JG                       | Byczyna                                                                  | 220                    | 200                     | 10.01.2025        |
| JG                       | Kopanina                                                                 | 110                    | 200                     | 10.01.2025        |
| JG                       | Kopanina                                                                 | 220                    | 200                     | 10.01.2025        |
| MEE                      | Byczyna                                                                  | 220                    | 225                     | 10.01.2025        |
| MEE                      | Byczyna                                                                  | 220                    | 225                     | 10.01.2025        |
| MEE                      | Kopanina                                                                 | 110                    | 230                     | 10.01.2025        |
| MEE                      | Kopanina                                                                 | 220                    | 225                     | 10.01.2025        |
| PV + MEE                 | Leśniów                                                                  | 220                    | 50                      | 11.01.2025        |
| SD (FW)                  | Baczyna Systemowa (planowana)                                            | 400;220;110            | 178,2                   | 13.01.2025        |
| SD (FW)                  | Jarosław (planowana)                                                     | 400                    | 300                     | 13.01.2025        |
| SD (FW + PV + MEE)       | Dobrzeń                                                                  | 110                    | 125                     | 15.01.2025        |
| SD (FW + PV)             | Olsztyn Matki                                                            | 110                    | 150                     | 15.01.2025        |
| SD (FW)                  | Świebodzice                                                              | 220                    | 292                     | 15.01.2025        |
| FW                       | Krzemienica (planowana)                                                  | 400                    | 252,6                   | 16.01.2025        |
| FW                       | Piła Krzewina                                                            | 110                    | 88,4                    | 16.01.2025        |
| PV + MEE                 | Reclaw                                                                   | 220                    | 59,999                  | 16.01.2025        |
| PV + MEE                 | Nysa (planowana)                                                         | 110                    | 59,999                  | 16.01.2025        |
| MEE                      | Boguszów<br>Świebodzice                                                  | 220<br>400;220         | 201,94                  | 16.01.2025        |
| MEE                      | Plewiska                                                                 | 400;220;110            | 201,94                  | 16.01.2025        |
| MEE                      | Baczyna Systemowa (planowana)<br>Pszczew                                 | 400;220;110<br>400;110 | 201,94                  | 16.01.2025        |
| PV                       | Żydowo Kierzkowo                                                         | 110                    | 61,99875                | 17.01.2025        |
| ODB                      | Plewiska                                                                 | 400                    | 230                     | 17.01.2025        |
| PV + MEE                 | Ostrołęka                                                                | 110                    | 84,99944                | 20.01.2025        |
| MEE                      | linia 220 kV OST-ELK<br>Elk Bis                                          | 220<br>220             | 200                     | 20.01.2025        |
| FW                       | Leśniów                                                                  | 220                    | 92,4                    | 21.01.2025        |

Informacja na temat złożonych wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej dla których potwierdzono kompletność (stan na dzień 31 lipca 2025 r.)

| Typ                | Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE] | Rozdzielnia [kV]  | Moc przyłączeniowa [MW] | Data kompletności |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| PV                 | WIG (planowana)<br>Elk Bis<br>Elk                                        | 220<br>400<br>220 | 236,4264                | 21.01.2025        |
| MEE                | Narew                                                                    | 110               | 200                     | 21.01.2025        |
| MEE                | Płock                                                                    | 400               | 288                     | 21.01.2025        |
| MEE                | NOR (Planowana)                                                          | 220;110           | 197,2376                | 22.01.2025        |
| MEE                | WIG (planowana)<br>Elk Bis<br>Elk                                        | 220<br>400<br>220 | 174,24                  | 24.01.2025        |
| PV                 | Baczyna Systemowa (planowana)                                            | 110               | 69,9996                 | 27.01.2025        |
| MEE                | Rogowiec                                                                 | 400;220           | 400,8576                | 28.01.2025        |
| SD (FW)            | Żydowo Kierzkowo                                                         | 400;110           | 200                     | 28.01.2025        |
| PV                 | Elk Bis                                                                  | 400               | 219,990885              | 29.01.2025        |
| SD (FW + PV + MEE) | Baczyna Systemowa (planowana)                                            | 400               | 400                     | 30.01.2025        |

Typy instalacji:

BGP - blok gazowo - parowy  
FW – farma wiatrowa  
JG – jednostka gazowa  
MEE – magazyn energii elektrycznej  
ODB – instalacja odbiorcza  
PV – instalacja fotowoltaiczna  
SD – system dystrybucyjny