

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 31 lipca 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
FW	Nysa (planowana)	220	64,8	31.01.2025
PV	Żydowo Kierzkowo	110	188,77716	31.01.2025
FW + PV	Dunowo	110	-	31.01.2025
PV + MEE	Olsztyn Mątki	400	170,4	31.01.2025
PV + MEE	Jarosław (planowana)	400	295,4554	31.01.2025
MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	110	80,7	31.01.2025
SD (FW)	Elk Bis	110	250	31.01.2025
SD (FW)	Trębaczew	400	250	31.01.2025
SD (FW)	Jarosław (planowana)	400	220	31.01.2025
SD (MEE)	Kozienice	400;220;110	49,2	31.01.2025
PV + MEE	Krzemienica (planowana)	400	403,984	3.02.2025
PV + MEE	Ślupsk Wierzbiczin	110	280	3.02.2025
BGP	Pątnów	400;220	720	3.02.2025
MEE	Krajnik	400;220	150	3.02.2025
MEE	Olsztyn Mątki	400	199,716	3.02.2025
ODB	Konin	220;110	135	3.02.2025
	Pątnów	220;110		
SD (FW)	Baczyna Systemowa (planowana)	110	250	3.02.2025
SD (PV)	Narew	110	250	3.02.2025
SD (MEE)	Pabianice	220	244,8	3.02.2025
SD (MEE)	Leszno Gronowo	220	244,8	3.02.2025
SD (MEE)	Olsztyn Mątki	400	244,8	3.02.2025
FW	Mikułowa	400;220;110	40,765	4.02.2025
PV + MEE	Żydowo Kierzkowo	400;110	249,48	4.02.2025
MEE	Pasikurówice	400	519,8	4.02.2025
MEE	Pasikurówice	400	519,8	4.02.2025
SD (FW + PV + MEE)	KUZ (planowana) Ostrów	400	500	4.02.2025
SD (PV + ODB)	Mory	110	7,5	4.02.2025
PV + MEE	Leszno Gronowo	220		
	Żukowice	220	260,496	5.02.2025
PV + MEE	Trzebiatów	110	230	5.02.2025
MEE	Baczyna Systemowa (planowana) Gorzów	400;220;110 220;110	204	5.02.2025
SD (MEE)	Kozienice	110	201,674	5.02.2025
FW + MEE	Abramowice	220	188,67	6.02.2025
PV	Krosno Iskrzynia	110	98,998	6.02.2025
ODB	Piaseczno	220;110	250	6.02.2025
SD (MEE)	Rożki	220	244,8	6.02.2025
SD (MEE)	GNA (planowana)	400	450	6.02.2025
SD (MEE)	ZER (planowana)	400	450	6.02.2025
SD (MEE)	Kromolice	400	450	6.02.2025
SD (MEE)	Plewiska	400	450	6.02.2025
FW	Reclaw	110	82	7.02.2025
PV	Witonia (planowana)	110	199,999585	7.02.2025
PV + MEE	Elk Bis	110	-	7.02.2025
PV + MEE	Chełm Systemowa	220	654	7.02.2025
BGP	Połaniec	400;220	720	7.02.2025
JG	Połaniec	400;220;110	257,04	7.02.2025
SD (FW + MEE)	Chełm Systemowa	110	110	7.02.2025
SD (FW + MEE)	Nysa (planowana)	110	110	7.02.2025
SD (FW + MEE)	Siedlce Ujrzanów	110	110	7.02.2025
SD (MEE)	Podolszyce	220	244,8	7.02.2025
SD (MEE)	Morzyczyn	400	200	7.02.2025
SD (MEE)	Dunowo	400	300	7.02.2025
SD (MEE)	Siedlce Ujrzanów	400	240	7.02.2025
SD (MEE)	PSC (planowana)	400	450	7.02.2025
ODB	Krajnik	400	600	8.02.2025
ODB	Plewiska	400	600	8.02.2025
ODB	Morzyczyn	400	600	8.02.2025
PV	Piła Krzewina	400	355,5385	10.02.2025
PV + MEE	Świebodzice	400;220	315	10.02.2025
MEE	ELJ (planowana)	400	300	10.02.2025
ODB	Rogowiec	400	800	10.02.2025
ODB	Rogowiec	400	800	10.02.2025
ODB	Choczewo (planowana)	400	800	10.02.2025
ODB	Choczewo (planowana)	400	800	10.02.2025
SD (FW + MEE)	Stanisławów	400	240	10.02.2025
SD (FW)	Nysa (planowana)	400;110	100	10.02.2025
SD (ODB)	Ołtarzew	400;220	250	10.02.2025
SD (FW + MEE)	Piła Krzewina	400	170	11.02.2025
SD (FW + MEE)	Elk Bis	400	300	11.02.2025
SD (MEE)	Kopanina	110	185,964	11.02.2025
SD (MEE)	Cieplce	220	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Żukowice	220	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Sochaczew	220	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Elk Bis	400	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Chełm Systemowa	220	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Trębaczew	400	244,8	11.02.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 31 lipca 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
SD (MEE)	Zgierz	220	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Siedlce Ujrzanów	400	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Mikulowa	220	244,8	11.02.2025
SD (MEE)	Reclaw	220	244,8	11.02.2025
SD (ODB)	Wrocław	400	245	11.02.2025
MEE	Adamów	220	203,429	12.02.2025
ODB	Kozienice	400	800	12.02.2025
ODB	Słupsk Wierzbiczin	400	800	12.02.2025
ODB	Słupsk Wierzbiczin	400	800	12.02.2025
ODB	Kozienice	400	800	12.02.2025
SD (MEE)	Joachimów	400	244,8	12.02.2025
SD (MEE)	Jasiniec	400	240	12.02.2025
SD (MEE)	Choczewo (planowana)	400	200	12.02.2025
SD (MEE)	Tuczawa	110	100	12.02.2025
SD (MEE)	Baczyna Systemowa (planowana)	110	200	12.02.2025
SD (MEE)	Żarnowiec	400	300	12.02.2025
PV + MEE	Olsztyn Mątki	400	170,4	13.02.2025
SD (PV)	Bydgoszcz Zachód	400	82,9917	13.02.2025
PV + MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	110	230	14.02.2025
PV + MEE	Dobrzeń	110	89,91	14.02.2025
SD (FW)	Mokre	220	200	14.02.2025
SD (FW)	Ząbkowice	220	200	14.02.2025
SD (FW)	Świebodzice	220	200	14.02.2025
SD (MEE)	Gorzów	110	186,1	14.02.2025
SD (MEE)	Jamki	110	185,964	14.02.2025
SD (MEE)	Mokre	220	200	14.02.2025
SD (MEE)	Września	400	244,8	14.02.2025
FW + PV + MEE	Siedlce Ujrzanów	110	200	17.02.2025
PV	Sochaczew	220	99,99884	17.02.2025
PV	Blachownia	220	30	17.02.2025
PV	Morzyczyn	220	149,9869	17.02.2025
MEE	Gdańsk Przyjaźń	400	306,118	17.02.2025
MEE	Pasikowice	400	519,8	17.02.2025
MEE	Pasikowice	400	519,8	17.02.2025
ODB	Gdańsk	400	800	17.02.2025
ODB	Choczewo (planowana)	400	800	17.02.2025
ODB	Żarnowiec	400	800	17.02.2025
ODB	Choczewo (planowana)	400	800	17.02.2025
ODB	Elk Bis	400	800	17.02.2025
ODB	Gdańsk Przyjaźń	400	800	17.02.2025
ODB	Choczewo (planowana)	400	800	17.02.2025
SD (PV + MEE)	Grudziądz Węgrowo	220	302,511	17.02.2025
SD (MEE)	Lublin Systemowa	400	244,8	17.02.2025
SD (MEE)	Gdańsk Błonia	110	19,272	17.02.2025
SD (MEE)	Olsztyn Mątki	110	100,878	17.02.2025
SD (MEE)	Grudziądz Węgrowo	400	240	17.02.2025
MEE	Połaniec	220	200	18.02.2025
ODB	Mory	220;110	200	18.02.2025
ODB	Gdańsk Błonia	400	840	18.02.2025
SD (FW + PV + MEE)	Rzeszów	400	250	18.02.2025
SD (MEE)	Baczyna Systemowa (planowana)	400	300	18.02.2025
PV	Krzemienica (planowana)	400	499,99356	19.02.2025
MEE	Morzyczyn	110	131,43	19.02.2025
MEE	Jarosław (planowana)	400	272,438	19.02.2025
SD (MEE)	Podborze (planowana)	400	399,432	19.02.2025
PV	Nysa (planowana)	110	101,2	20.02.2025
ODB	Ząbkowice	400	800	20.02.2025
SD (MEE)	Świebodzice	220	200	20.02.2025
FW + PV	Żydowo Kierzkowo	110	180,59048	21.02.2025
ODB	Morzyczyn	400	500	21.02.2025
SD (FW + PV + MEE)	Leszno Gronowo	110	180	21.02.2025
SD (FW)	Elk Bis	400	1	21.02.2025
SD (FW)	Rokitnica	400	1	21.02.2025
PV + MEE	Rokitnica	400	186,28	24.02.2025
PV + MEE	Plewiska	220	93,14	24.02.2025
MEE	Dunowo	110	100	24.02.2025
ODB	Piasieczno	110	150	24.02.2025
ODB	MKA (planowana)	400	500	24.02.2025
SD (FW + PV + MEE)	Krosno Iskrzynia	110	188	24.02.2025
SD (FW + PV + MEE)	Baczyna Systemowa (planowana)	110	83,2	24.02.2025
SD (FW)	Elk Bis	400	250	24.02.2025
FW + PV	Morzyczyn	400	120	25.02.2025
SD (MEE)	Rzeszów	110	80	25.02.2025
SD (MEE)	Piotrków	220	240	25.02.2025
SD (MEE)	Połkowice	400	450	25.02.2025
SD (MEE)	Czarna	400	450	25.02.2025
SD (MEE)	GDM (planowana)	400	450	25.02.2025
SD (MEE)	MKA (planowana)	400	450	25.02.2025
SD (MEE)	Pasikowice	400	450	25.02.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 31 lipca 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
PV	Narew	400	136,472	26.02.2025
PV	Reclaw	220	235,58808	26.02.2025
SD (MEE)	Kielce Radkowice	220 220	244,8	26.02.2025
SD (MEE)	Gdańsk Blonia	400;220	240	26.02.2025
PV	Morzyczyn	220	224,97818	27.02.2025
PV	Nysa (planowana)	220;110	189,999415	27.02.2025
MEE	Żarnowiec	400	1000	27.02.2025
SD (MEE)	Olsztyn I Ostrołęka Płock Grudziądz Węgrowo	110 110 110 110	200	27.02.2025
MEE	Wielopole	110	75	28.02.2025
MEE	Pasikurówice	400	519,8	28.02.2025
MEE	Pasikurówice	400	519,8	28.02.2025
SD (MEE)	Kutno (planowana)	220;110	240	28.02.2025
SD (ODB)	linia 400 kV OLT-ROG	400	250	28.02.2025
MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	220	200	3.03.2025
SD (FW + MEE)	Morzyczyn	220	244,8	3.03.2025
MEE	Ostrów	400	203,2	4.03.2025
SD (FW + PV + MEE)	Baczyna Systemowa (planowana)	400	2000	4.03.2025
SD (MEE)	Miłosna	400	204	4.03.2025
SD (MEE)	Boguchwała	220	244,8	4.03.2025
PV	Żydowo Kierzkowo	400;110	243,5	5.03.2025
PV	Nysa (planowana)	110	-	5.03.2025
MEE	Chmielów	110	100	5.03.2025
MEE	Jarosław (planowana)	400	272,438	5.03.2025
ODB	Połkowice	400	800	5.03.2025
ODB	Połkowice	400	800	5.03.2025
ODB	Czarna	400	800	5.03.2025
ODB	Czarna	400	800	5.03.2025
SD (PV + MEE)	GNA (planowana)	220	248,9956	5.03.2025
SD (MEE)	Poznań Czerwonak	220	244,8	6.03.2025
SD (MEE)	Dobrzeń	400	244,8	6.03.2025
SD (MEE)	Adamów	220	244,8	6.03.2025
SD (MEE)	Pątnów	220	244,8	6.03.2025
SD (MEE)	Dunowo	400	244,8	6.03.2025
FW + PV + MEE	Olsztyn Mątki	400;110	200,24448	7.03.2025
PV	Adamów	110	71,68866	7.03.2025
PV + MEE	Leśniów	220;110	70,499	7.03.2025
PV + MEE	Żydowo Kierzkowo	110	144,9	7.03.2025
MEE	Leśniów	220	258,4	7.03.2025
MEE	Leśniów	220	258,4	7.03.2025
MEE	Leśniów	220	95	7.03.2025
SD (MEE)	Ząbkowice	220	244,8	7.03.2025
SD (MEE)	Żarnowiec	400	244,8	7.03.2025
MEE	Stryków (planowana) Janów	220 220	202,2375	10.03.2025
ODB	Rokitnica	400	800	10.03.2025
ODB	Wielopole	400	800	10.03.2025
ODB	Wielopole	400	800	10.03.2025
ODB	Blachownia	400	800	10.03.2025
SD (FW + PV + MEE + EJ + ODB)	WYP (planowana)	220;110	433,495	10.03.2025
SD (FW + PV + MEE + EJ + ODB)	CPK (planowana)	400;110	449,89	10.03.2025
SD (FW + PV + MEE + EJ + ODB)	Mory	220;110	418,115	10.03.2025
SD (MEE)	Olsztyn Mątki Olsztyn	400;220 220	244,8	10.03.2025
SD (MEE)	Wrocław	400	240	10.03.2025
SD (MEE)	Kielce Piaski	220	240	10.03.2025
SD (MEE)	Wrocław Azoty	220	240	10.03.2025
SD (MEE)	Glinki	220	240	10.03.2025
FW + PV	Pątnów	220	-	11.03.2025
MEE	SBO (planowana)	400	450,34	11.03.2025
PV + MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	400	502	12.03.2025
MEE	Olsztyn Mątki	400	110	12.03.2025
ODB	Wrocław	400	800	12.03.2025
ODB	Świebodzice	400	800	12.03.2025
ODB	Pątnów	400	800	12.03.2025
ODB	Pasikurówice	400	800	12.03.2025
ODB	Konin	400	800	12.03.2025
ODB	Pasikurówice	400	800	12.03.2025
ODB	Legnica	400	800	12.03.2025
SD (FW + MEE)	Morzyczyn	400	244,8	12.03.2025
PV + MEE	Ząbkowice	220	250	13.03.2025
SD (MEE)	Żydowo Kierzkowo Dunowo	220 400	244,8	13.03.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 31 lipca 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
PV	Świebodzice	220	103,2	14.03.2025
MEE	Elk Bis NOR (planowana) WIG (planowana)	400;220;110 220;110 220;110	200	14.03.2025
MEE	Grudziądz Węgrowo	400	250	14.03.2025
MEE	Groszowice	220	63	14.03.2025
MEE	Wielopole	400;220;110	204,4374	14.03.2025
SD (FW)	Żagań (planowana)	220;110	150	14.03.2025
PV	Mikułowa	220	119,95	17.03.2025
MEE	Kromolice	110	200	17.03.2025
MEE	Adamów	220;110	52,5	17.03.2025
MEE	Poręba	220;110	52,5	17.03.2025
MEE	Leszno Gronowo	220;110	52,5	17.03.2025
MEE	Rokitnica	400	111,993	17.03.2025
ODB	Stanisławów	400	800	17.03.2025
ODB	Tuczna	400	800	17.03.2025
ODB	Stanisławów	400	800	17.03.2025
ODB	Tuczna	400	800	17.03.2025
ODB	Siedlce Ujrzanów	400	800	17.03.2025
ODB	Wyszków (planowana)	400	800	17.03.2025
ODB	Mościska	400	800	17.03.2025
ODB	Byczyna	400	800	17.03.2025
ODB	Miłosna	400	800	17.03.2025
ODB	Aniołów	220	500	17.03.2025
ODB	Łągisza	400	800	17.03.2025
ODB	Byczyna	400	800	17.03.2025
ODB	KUZ (planowana)	400	800	17.03.2025
ODB	Trębaczew	400	800	17.03.2025
ODB	Piła Krzewina	400	800	17.03.2025
ODB	Piła Krzewina	400	800	17.03.2025
ODB	CPK (planowana)	400	800	17.03.2025
ODB	Trębaczew	400	800	17.03.2025
ODB	Siedlce Ujrzanów	400	800	17.03.2025
ODB	Mościska	400	800	17.03.2025
ODB	Oltarzew	400	800	17.03.2025
ODB	Miłosna	220	500	17.03.2025
ODB	Miłosna	400	800	17.03.2025
ODB	Oltarzew	400	800	17.03.2025
FW + PV + MEE	Żarnowiec	110	90	18.03.2025
MEE	Wrocław	400	147,3792	18.03.2025
MEE	Pelplin	110	195	18.03.2025
MEE	Elk Bis	400	200	18.03.2025
SD (MEE)	Oltarzew Mościska	220;110 110	240	18.03.2025
SD (FW + MEE)	Gorzów	220	300	19.03.2025
SD (MEE)	DZO (planowana)	110	220,32	19.03.2025
FW + PV + MEE	Olštyn Mątki	400;110	200,24448	20.03.2025
PV + MEE	Rożki	220	236	20.03.2025
PV + MEE	Nysa (planowana)	110	63,9926	20.03.2025
MEE	Elk Bis	400	200	20.03.2025
ODB	Bydgoszcz Zachód	400	800	20.03.2025
ODB	Toruń Elana	400	800	20.03.2025
ODB	Jasiniec	400	800	20.03.2025
ODB	Grudziądz	400	800	20.03.2025
ODB	Toruń Elana	220	500	20.03.2025
ODB	Piła Krzewina	220	500	20.03.2025
SD (PV + MEE)	Konin	220	120,496	20.03.2025
SD (PV + MEE)	Kutno (planowana)	400	120,496	20.03.2025
SD (PV + MEE)	Stalowa Wola Radkowice	220 220	120,496	20.03.2025
SD (PV + MEE)	Połkowice	400;220	120,496	20.03.2025
SD (PV + MEE)	Moszczenica	220	120,496	20.03.2025
SD (PV + MEE)	Chmielów	220	120,496	20.03.2025
SD (PV + MEE)	Mory	220	120,496	20.03.2025
PV	SBO (planowana)	400	154,77	21.03.2025
PV	Połkowice	220	120	21.03.2025
PV + MEE	Nysa (planowana)	110	145,6	21.03.2025
ODB	Baczyna Systemowa (planowana)	400	800	21.03.2025
ODB	Gorzów	220	500	21.03.2025
SD (PV + MEE)	Gdańsk Blonia	400	120,496	21.03.2025
SD (PV + MEE)	Włocławek Azoty	220	250	21.03.2025
SD (MEE)	Cieplce	220	240	21.03.2025
PV	Grudziądz Węgrowo DZO (planowana)	220 220;110	39,8	24.03.2025
SD (PV + MEE)	Łośnice	220	120,496	24.03.2025
SD (PV + MEE)	Słupsk Wierzbienin	400;220	120,496	24.03.2025
SD (PV + MEE)	Leśnów	220	120,496	24.03.2025
SD (MEE)	Podborze (planowana)	220	240	24.03.2025
SD (MEE)	Lublin Systemowa	400	240	24.03.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 31 lipca 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
MEE	Grudziądz Węgrowo	400;220;110	105	25.03.2025
MEE	Piła Krzewina	400	198	25.03.2025
MEE	Trębaczew	400;110	52,5	25.03.2025
MEE	Mokre	220;110	52,5	25.03.2025
ODB	Stalowa Wola	400	800	25.03.2025
ODB	Płock	400	800	25.03.2025
ODB	Włocławek Azoty	220	500	25.03.2025
ODB	Stalowa Wola	220	500	25.03.2025
ODB	Witonia (planowana)	220	500	25.03.2025
ODB	Stalowa Wola	220	500	25.03.2025
ODB	Ostrów	400	800	25.03.2025
ODB	Płock	400	800	25.03.2025
ODB	Podolszyce	220	500	25.03.2025
SD (FW + PV + MEE)	Czarna	110	200	25.03.2025
SD (FW + PV + MEE)	Grudziądz Węgrowo	400	250	26.03.2025
SD (PV + MEE)	Rożki	220	120,496	26.03.2025
SD (PV)	Kromolice	400;110	99,34704	26.03.2025
SD (MEE)	Żukowice	220	244,8	26.03.2025
PV	Kutno (planowana)	400;110	97,524	27.03.2025
MEE	NOR (planowana) WIG (planowana)	220;110 220;110	254,62	27.03.2025
SD (PV + MEE)	Włocławek Azoty	110	80	27.03.2025
PV	Elk Bis	110	87	28.03.2025
PV	Ostrów	400	250	28.03.2025
PV + MEE	Elk Bis	110	103,052185	28.03.2025
PV + MEE	Plewiska	220	137,2	28.03.2025
MEE	Gdańsk Błonia	110	243,84	28.03.2025
ODB	Dunowo	400	800	28.03.2025
ODB	Żydowo	220	500	28.03.2025
ODB	Żydowo Kierzkowo	400	800	28.03.2025
ODB	Dunowo	400	800	28.03.2025
ODB	Żydowo Kierzkowo	400	800	28.03.2025
SD (ODB)	Wyszków (planowana)	400	245	28.03.2025
MEE	Żarnowiec	400	193,28	31.03.2025
ODB	Mikulowa	110	100	31.03.2025
ODB	Baczyna Systemowa (planowana)	110	100	31.03.2025
ODB	Krzemienica (planowana)	400	400	31.03.2025
ODB	Piotrków	220	400	31.03.2025
ODB	Piotrków	110	150	31.03.2025
ODB	Piotrków	220	400	31.03.2025
ODB	Piotrków	110	150	31.03.2025
SD (MEE)	Wyszków (planowana)	400	240	31.03.2025
PV + MEE	Narew	400;110	328	1.04.2025
MEE	Czarna	400	498,96	1.04.2025
ODB	Plewiska	110	50	1.04.2025
SD (MEE)	Blachownia Kędzierzyn Koźle	220 220	240	1.04.2025
SD (MEE)	Nysa Rokitnica	220 400	240	2.04.2025
PV + MEE	Połkowice	220	124,92	3.04.2025
MEE	Gdańsk Przyjaźń	400;110	204,4374	3.04.2025
ODB	Leszno Gronowo	220	200	3.04.2025
ODB	Kielce	220	200	3.04.2025
ODB	Leszno Gronowo	220	150	3.04.2025
ODB	Pelplin	400	800	3.04.2025
ODB	Gdańsk Błonia	400	800	3.04.2025
ODB	Pelplin	400	800	3.04.2025
ODB	stacja w rejonie Trójmiasta	400	800	3.04.2025
ODB	Gdańsk Błonia	400	800	3.04.2025
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Podolszyce	220	300	3.04.2025
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Łągisza	400;220	300	3.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Piotrków	220	300	3.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Ostrów	220	300	3.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Dobrzeń	400	300	3.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Glinki	220	300	3.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Aniołów	220	300	3.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Cieplice	220	300	3.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Połaniec	400;220	300	3.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Bydgoszcz Zachód	400	300	3.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Boguszów	220	300	3.04.2025
SD (FW + MEE)	Blachownia	220	300	3.04.2025
SD (PV)	Żydowo Kierzkowo	400;110	99,34704	3.04.2025
SD (MEE)	Kutno (planowana)	220	244,8	3.04.2025
SD (MEE)	Lublin Systemowa	400	240	3.04.2025
PV	Żagań (planowana)	220	185	4.04.2025
PV	Dunowo	400	696,0954	4.04.2025
MEE	Grudziądz Węgrowo	220	163,456	4.04.2025
ODB	Grudziądz Węgrowo	400	800	4.04.2025
ODB	Grudziądz Węgrowo	400	800	4.04.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 31 lipca 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
ODB	Grudziądz Węgrowo	400	800	4.04.2025
ODB	Grudziądz Węgrowo	400	800	4.04.2025
ODB	Grudziądz Węgrowo	220	400	4.04.2025
FW	Piła Krzewina	400;110	59,4	7.04.2025
PV + MEE	Morzyczyn	400	-	7.04.2025
ODB	Olsztyn Mątki	400	800	7.04.2025
ODB	Groszowice	220	400	7.04.2025
ODB	Olsztyn Mątki	400	800	7.04.2025
ODB	Leszno Gronowo	220	400	7.04.2025
ODB	Dobrzeń	400	800	7.04.2025
ODB	Leśniów	220	400	7.04.2025
ODB	Zielona Góra (planowana)	400	800	7.04.2025
ODB	Dobrzeń	400	800	7.04.2025
ODB	Żukowice	220	400	7.04.2025
ODB	Olsztyn Mątki	220	400	7.04.2025
ODB	Nysa (planowana)	220	400	7.04.2025
ODB	WRS (planowana)	400	800	7.04.2025
ODB	Leśniów	220	400	7.04.2025
ODB	Żagań (planowana)	220	400	7.04.2025
ODB	Olsztyn I	220	400	7.04.2025
SD (FW)	Ostrów	400;110	200	7.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Słupsk Wierzbiczin	400	300	8.04.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Żarnowiec	400	300	8.04.2025
SD (MEE)	Radkowice	220	240	8.04.2025
SD (MEE)	Lubocza	220	240	8.04.2025
SD (MEE)	Łośnice	220	240	8.04.2025
SD (MEE)	Klikowa	220	240	8.04.2025
PV + MEE	Czarna	400	170	9.04.2025
MEE	Połaniec	400	250	9.04.2025
ODB	Jarosław (planowana)	400	800	10.04.2025
ODB	Rzeszów	400	800	10.04.2025
ODB	Krosno Iskrzynia	400	800	10.04.2025
ODB	Boguchwała	400	800	10.04.2025
ODB	Rzeszów	400	800	10.04.2025
ODB	Krosno Iskrzynia	400	800	10.04.2025
SD (PV)	Siedlce Ujrzanów	400	179,985	10.04.2025
SD (PV + MEE)	Ostrołęka	400;220	120,496	11.04.2025
SD (PV + MEE)	Baczyna Systemowa (planowana)	400	400	11.04.2025
SD (PV)	Ołtarzew Mościska	400;110 400;110	99,34704	11.04.2025
SD (MEE)	Zgierz Janów	220 220	244,8	11.04.2025
SD (MEE)	Chełm Systemowa	220	240	11.04.2025
SD (PV + MEE)	Kozienice	400;220	120,496	14.04.2025
SD (PV + MEE)	Narew Elk Bis	400 400	120,496	14.04.2025
SD (PV)	Marszów	110	169,99	14.04.2025
SD (MEE)	Ostrołęka	220	244,8	14.04.2025
SD (MEE)	Plewiska	400;220	244,8	14.04.2025
SD (MEE)	Ostrołęka	400	244,8	14.04.2025
SD (MEE)	Łomża Systemowa	400	244,8	14.04.2025
SD (MEE)	Kromolice Września	400;110 400	244,8	14.04.2025
SD (MEE)	Konin GNA (planowana)	220;110 400	100	14.04.2025
JS	Ostrołęka	110	23,468	15.04.2025
MEE	Słupsk Wierzbiczin Krzemienica (planowana)	400;110 400	202,83	15.04.2025
ODB	CPK (planowana)	110	100	15.04.2025
SD (FW)	Boguchwała	220	92,4	15.04.2025
SD (FW)	Jarosław (planowana)	400;110	92,4	15.04.2025
SD (FW)	Nysa (planowana)	220;110	92,4	15.04.2025
SD (FW)	Świebodzice	400;220	92,4	15.04.2025
SD (PV)	Wyszków (planowana)	400	299,985	15.04.2025
SD (MEE)	Cieplice	220;110	200	15.04.2025
SD (MEE)	Radkowice Połaniec	220 220	244,8	15.04.2025
SD (MEE)	Pelplin	400	244,8	15.04.2025
SD (MEE)	Adamów	220	244,8	15.04.2025
SD (MEE)	Grudziądz Węgrowo	400	244,8	15.04.2025
SD (MEE)	Witonia (planowana)	400;110	200	15.04.2025
SD (MEE)	GDM (planowana)	400;110	200	15.04.2025
MEE	Wrzoski (planowana)	400	300	16.04.2025
MEE	Gorzów	220	300	16.04.2025
SD (FW + PV + MEE)	Wrocław	220	300	16.04.2025
SD (FW + MEE)	Morzyczyn	220	200	16.04.2025
SD (FW)	Morzyczyn	400;220	92,4	16.04.2025
PV	Krajnik	220	124,7	17.04.2025
SD (MEE)	Chmielów	110	185,964	17.04.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 31 lipca 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
SD (MEE)	Narew	110	186,1	17.04.2025
SD (MEE)	Leśniów	220;110	200	17.04.2025
PV	Leszno Gronowo	110	57	18.04.2025
ESP	Tarnów	400	860	18.04.2025
MEE	Groszowice	220	59,9725	18.04.2025
MEE	Dunowo	400;220;110	124	18.04.2025
ODB	Azoty Tarnów	220	400	18.04.2025
ODB	Tarnów	400	800	18.04.2025
ODB	Tarnów	400	800	18.04.2025
ODB	Klikowa	220	400	18.04.2025
ODB	Klikowa	220	400	18.04.2025
SD (FW + PV + MEE)	Czarna	400	252	18.04.2025
SD (FW)	Wrocław	400	213	18.04.2025
SD (FW)	Baczyna Systemowa (planowana)	400;220;110	92,4	18.04.2025
SD (FW)	Ząbkowice	400;220	92,4	18.04.2025
MEE	Dobrzeń	110	122,76	22.04.2025
MEE	Płock	400	219,3	22.04.2025
SD (FW + PV + MEE)	Krosno Iskrzynia	400	220	22.04.2025
SD (ODB)	Janów	220;110	250	22.04.2025
MEE	Narew	110	75,24	23.04.2025
MEE	Wielopole	400;220;110	102,96	23.04.2025
ODB	Włocławek Azoty	220	150	23.04.2025
SD (MEE)	Ostrów	400	240	23.04.2025
PV	Żarnowiec	110	-	24.04.2025
SD (FW + PV)	NOR (planowana)	220	-	24.04.2025
SD (FW + MEE)	MKA (planowana)	400	200	24.04.2025
SD (MEE)	Połaniec	400;220	240	24.04.2025
SD (MEE)	Bieruń	220	200	24.04.2025
PV	Piła Krzewina linia 110 kV CZP-MIR	110 110	229,5	25.04.2025
MEE	Rożki	110	100	25.04.2025
MEE	Piotrków	220	79,5072	25.04.2025
MEE	Gdańsk I Pelplin	220 220	79,5072	25.04.2025
ODB	Podborze (planowana)	220;110	100	25.04.2025
ODB	Zgierz	220	150	25.04.2025
SD (FW + PV)	Rokitnica	400	-	25.04.2025
SD (FW)	MKA (planowana)	400;110	200	25.04.2025
SD (MEE)	Boguszów	220;110	200	25.04.2025
SD (MEE)	Leszno Gronowo	220;110	200	25.04.2025
SD (MEE)	Bieruń	110	80	25.04.2025
SD (MEE)	DZO (planowana)	400;220;110	200	25.04.2025
ODB	Krajnik	400	800	28.04.2025
ODB	Krajnik	220	400	28.04.2025
ODB	Glinki	220	400	28.04.2025
ODB	Reclaw	220	400	28.04.2025
ODB	Morzyczyn	400	800	28.04.2025
ODB	Krajnik	220	400	28.04.2025
ODB	Morzyczyn	220	400	28.04.2025
ODB	Police	220	400	28.04.2025
ODB	Krajnik	400	800	28.04.2025
SD (MEE)	Pelplin	400;220	244,8	28.04.2025
SD (MEE)	Gdańsk I Gdańsk Przyjaźń	400;220 400	244,8	28.04.2025
SD (MEE)	Choczewo (planowana) Żarnowiec	400 400	244,8	28.04.2025
SD (MEE)	Zielona góra (planowana)	400;110	244,8	28.04.2025
SD (MEE)	NOR (planowana) WIG (planowana)	220;110 220;110	100	28.04.2025
SD (MEE)	Choczewo (planowana)	400	200	28.04.2025
JG	Pątnów	400	464	29.04.2025
MEE	Aniolów Joachimów Wrzosowa	220 400 220	300	29.04.2025
SD (MEE)	Jarosław (planowana)	400;110	200	29.04.2025
SD (MEE)	Ząbkowice	220;110	200	29.04.2025
PV + MEE	MAO (planowana)	110	122,6349	30.04.2025
SD (FW + PV + MEE)	Gorzów	220	2000	30.04.2025
SD (MEE)	Gdańsk Przyjaźń	400;110	200	30.04.2025
PV + MEE	Krajnik	110	133,5	2.05.2025
MEE	Ołtarzew	220	76,68	2.05.2025
MEE	Podborze (planowana)	400	408,8747	5.05.2025
ODB	Piła Krzewina	110	50	5.05.2025
SD (MEE + ODB)	Radkowice	220	200	5.05.2025
SD (MEE)	Pątnów	220;110	240	5.05.2025
MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	400;110	257,6	6.05.2025
ODB	Morzyczyn	400	500	6.05.2025
ODB	Pabianice	220	400	6.05.2025
ODB	Zgierz	220	400	6.05.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 31 lipca 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
ODB	Janów	220	400	6.05.2025
ODB	Pabianice	220	400	6.05.2025
ODB	Janów	220	400	6.05.2025
SD (PV + MEE)	Oltarzew	400;220	120,496	6.05.2025
SD (PV + MEE)	Ostrołęka	400;220	120,496	6.05.2025
MEE	Kromolice ZER (planowana)	400	300	7.05.2025
SD (FW + PV)	Łośnice	110	-	7.05.2025
PV + MEE	Nysa (planowana)	110	37,86	8.05.2025
PV + MEE	Olsztyn Matki	220;110	171,93	8.05.2025
MEE	Świebodzice	220	100,8384	8.05.2025
SD (FW + PV)	Świebodzice	220	-	8.05.2025
SD (FW)	Jarosław (planowana)	400;110	145,2	8.05.2025
MEE	Ostrów	400	300	9.05.2025
MEE	LWN (planowana)	110	200	9.05.2025
ODB	Krajnik	220	150	9.05.2025
ODB	Rożki	220	400	9.05.2025
ODB	Połaniec	400	800	9.05.2025
ODB	Chmielów	220	400	9.05.2025
ODB	Połaniec	400	800	9.05.2025
ODB	Rożki	220	400	9.05.2025
ODB	Połaniec	400	800	9.05.2025
SD (MEE)	Leśniów	220	200	11.05.2025
PV + MEE	Pasikurówice	400	593,8	12.05.2025
	Trębaczew	400		
	Dobrzeń	400		
SD (MEE)	Trębaczew	400	200,2	12.05.2025
SD (MEE)	Świebodzice	220	300,3	12.05.2025
SD (MEE)	Czarna	400	300,3	12.05.2025
SD (MEE)	Gdańsk Błonia	400	200,2	12.05.2025
SD (MEE)	Joachimów	220	200,2	12.05.2025
SD (MEE)	Ostrów	400	300,3	12.05.2025
SD (MEE)	Oltarzew	220	200,2	12.05.2025
SD (MEE)	Polkowice	400	200,2	12.05.2025
SD (MEE)	Łągisza	400	300,3	12.05.2025
SD (MEE)	Rokitnica	400	300,3	12.05.2025
PV	Mikulowa	400;220;110	149,452	13.05.2025
MEE	Stryków (planowana)	400;220;110	302,4	13.05.2025
MEE	Janów	220		
MEE	Krajnik	110	100,8	13.05.2025
SD (FW)	Łomża Systemowa	400	370	13.05.2025
SD (PV)	Słupsk Wierzbicin	400;110	99,999525	13.05.2025
SD (PV)	Żydowo Kierzkowo	400;110	99,999525	13.05.2025
SD (PV)	Grudziądz Węgrowo	400;220;110	249,999615	13.05.2025
SD (PV)	Żarnowiec	400;110	199,999585	13.05.2025
SD (PV)	Żarnowiec	400;110	199,999585	13.05.2025
SD (PV)	Płock	400	299,985	13.05.2025
SD (MEE)	Dunowo	220	113,84	13.05.2025
SD (MEE)	NOR (planowana)	220;110	100	13.05.2025
SD (MEE)	WIG (planowana)	220;110		
SD (FW + MEE + ODB)	Kędzierzyn	220	300	14.05.2025
SD (FW + MEE)	Sochaczew	220	300	14.05.2025
SD (FW)	WRS (planowana)	400;110	100	14.05.2025
SD (MEE)	Morzyczyn	400;220	244,8	14.05.2025
SD (MEE)	Reclaw	220		
SD (MEE)	Włocławek Azoty	220	244,8	14.05.2025
SD (MEE)	ZER (planowana)	400;110	200	14.05.2025
ODB	WRS (planowana)	110	100	15.05.2025
ODB	Skawina	400	800	15.05.2025
ODB	Adamów	220	400	15.05.2025
ODB	Adamów	220	400	15.05.2025
ODB	Ostrów	400	800	15.05.2025
ODB	Ostrów	400	800	15.05.2025
ODB	Wanda	220	400	15.05.2025
ODB	Lubocza	220	400	15.05.2025
ODB	Skawina	220	400	15.05.2025
MEE	Kopanina	220	152,56	16.05.2025
ODB	Plewiska	400	800	16.05.2025
ODB	Kromolice	400	800	16.05.2025
ODB	Kromolice	400	800	16.05.2025
ODB	Poznań Czerwonak	220	400	16.05.2025
ODB	Projektowana SE w rejonie Poznania	400	800	16.05.2025
ODB	Poznań Południe	220	400	16.05.2025
ODB	Plewiska	220	400	16.05.2025
ODB	Plewiska	400	800	16.05.2025
SD (MEE)	Gorzów	220	244,8	16.05.2025
SD (MEE)	Baczyna Systemowa (planowana)	400;220		
SD (MEE)	Chelm Systemowa	400;220	244,8	16.05.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 31 lipca 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
SD (FW)	Elk Bis	400;220;110	92,4	19.05.2025
SD (FW)	WIG (planowana)	220;110	92,4	19.05.2025
SD (MEE + ODB)	Mościska	400	300	19.05.2025
SD (MEE + ODB)	Rogowiec	400;220	300	19.05.2025
SD (MEE + ODB)	Łośnice	220	300	19.05.2025
MEE	Stalowa Wola	220;110	50,6	20.05.2025
PV + MEE	Piotrków	220	200	21.05.2025
PV + MEE	WIG (planowana)	220;110	204,93	21.05.2025
MEE	Krajnik	400;220	200	21.05.2025
PV	Krzemienica (planowana)	110	60	22.05.2025
MEE	Żarnowiec	220	200,736	22.05.2025
SD (PV + MEE)	Piła Krzewina	400;220;110	274	22.05.2025
SD (MEE)	Grudziądz Węgrowo	400;220	244,8	22.05.2025
MEE	Państwów	220	-	23.05.2025
MEE	Adamów	110	100	23.05.2025
SD (FW + PV + MEE)	Dobrzeń	400	500	23.05.2025
SD (ODB)	Dobrzeń	400;110	600	26.05.2025
MEE	Żydowo Kierzkowo	110	99,568	28.05.2025
ODB	Reclaw	220	150	28.05.2025
SD (FW)	Wrocław LWN (planowana) Pasikurówice	400 400;110 400	150	28.05.2025
PV	Dunowo	110	-	29.05.2025
SD (FW + PV + MEE)	Morzyczyn	400	220	29.05.2025
SD (MEE)	Podborze (planowana)	110	100	29.05.2025
ODB	Ostrołęka	220	150	30.05.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Police	220	300	30.05.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Morzyczyn	400;220	300	30.05.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Konin	220	300	30.05.2025
SD (FW + MEE)	Dunowo	400;220	300	30.05.2025
SD (FW + MEE)	Elk	220	300	30.05.2025
SD (MEE + ODB)	Ołtarzew	400;220	300	30.05.2025
SD (MEE)	WRO (planowana) Poznań Czerwonak	400;110 220	244,8	30.05.2025
SD (MEE)	Poznań Południe Leszno Gronowo	220 220	244,8	30.05.2025
SD (FW + MEE)	Czarna	400	300	2.06.2025
PV	Żydowo Kierzkowo	110	83	3.06.2025
PV	Krajnik Baczyna Systemowa (planowana) Morzyczyn	400;220 400;220;110 400;220	81	3.06.2025
PV	Grudziądz Węgrowo	220	-	3.06.2025
PV + MEE + ODB	Żydowo Kierzkowo	400;110	295,64	3.06.2025
MEE	Połaniec	400	209,88	3.06.2025
ODB	Radkowice	220	150	3.06.2025
ODB	Gorzów	220	150	3.06.2025
ODB	Abramowice	220	400	3.06.2025
ODB	Chełm Systemowa	400	800	3.06.2025
ODB	Łomża Systemowa	400	800	3.06.2025
ODB	Ostrołęka	400	800	3.06.2025
ODB	Narew	400	800	3.06.2025
ODB	Kielce	400	800	3.06.2025
ODB	Lublin Systemowa	400	800	3.06.2025
ODB	Puławy	220	400	3.06.2025
ODB	Mokre	220	400	3.06.2025
ODB	Kielce Piaski	220	400	3.06.2025
ODB	Zamość	220	400	3.06.2025
ODB	Radkowice	220	400	3.06.2025
SD (FW + MEE)	Abramowice	220	1	3.06.2025
SD (MEE)	Leśniów	220	240	3.06.2025
SD (MEE)	GDM (planowana)	400;110	240	3.06.2025
FW + MEE	PSC (planowana)	110	145,25	5.06.2025
PV	Plewiska	110	79,92	5.06.2025
PV + MEE	Morzyczyn	400;220	241	5.06.2025
SD (FW + PV + MEE)	Włocławek Azoty	220	300	5.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Gdańsk Błonia	400	300	5.06.2025
SD (FW + MEE)	Elk Bis	400	300	5.06.2025
SD (FW + MEE)	Miłosna	400;220	300	5.06.2025
SD (FW + MEE)	Siedlce Ujrzanów	400	300	5.06.2025
SD (FW + MEE)	Ostrołęka	400;220	300	5.06.2025
MEE	Stryków (planowana)	110	40,7232	6.06.2025
ODB	Krzemienica (planowana)	400	390	6.06.2025
SD (MEE)	Połaniec linia 400 kV OSC-PEL	400	450	6.06.2025
SD (MEE)	Ostrów linia 400 kV KRM-OSR	400	450	6.06.2025
SD (MEE)	Żagań (planowana) Żukowice	220;110 220	244,8	6.06.2025
MEE	Kozienice	400;220	232	9.06.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 31 lipca 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
MEE	Łomża Systemowa	400	163,2	9.06.2025
MEE	Mokre	220	204	9.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Wanda	220	300	9.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Piaseczno	220	300	9.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Stalowa Wola	220	300	9.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Mory	220	300	9.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Bieruń	220	300	9.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Boguchwała	220	300	9.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Krosno Iskrzynia	400	300	9.06.2025
SD (FW + MEE)	Puławy	220	300	9.06.2025
SD (FW + MEE)	Chmielów	220	300	9.06.2025
SD (MEE)	WYP (planowana) CPK (planowana)	220;110 110	244,8	10.06.2025
PV + MEE	Pabianice	220	94,96125	13.06.2025
MEE	Żagań (planowana)	110	127	13.06.2025
SD (FW + MEE)	Stanisławów	400	-	13.06.2025
SD (PV + MEE)	Ząbkowice Nysa (planowana)	400;220 220	200	13.06.2025
MEE	Połaniec	110	225	16.06.2025
MEE	DZO (planowana) DSC (planowana)	400 400	300	16.06.2025
ODB	Choczewo (planowana)	400	390	16.06.2025
SD (FW + PV + MEE)	Baczyna Systemowa (planowana)	110	200	16.06.2025
SD (MEE)	Zamość Mokre Jarosław (planowana)	220 220 400	244,8	16.06.2025
SD (MEE)	Jarosław (planowana) Rzeszów	110 400;110	244,8	16.06.2025
SD (MEE)	Jasiniec	400	240	16.06.2025
SD (ODB)	Stanisławów	400	245	16.06.2025
PV	Świebodzice	220	48,4829	17.06.2025
PV	Olsztyn Matki	400;220;110	89,94816	17.06.2025
MEE	Żydowo Kierzkowo	110	150	17.06.2025
MEE	Zgierz	110	99,568	17.06.2025
MEE	Piła Krzewina	110	348	17.06.2025
SD (MEE)	Plewiska	400	117,84	17.06.2025
FW + PV	Piła Krzewina	110	120	18.06.2025
MFV	Choczewo (planowana)	400	-	18.06.2025
PV	Narew	110	77,497365	18.06.2025
PV + MEE	Legnica	110	99,568	18.06.2025
PV + MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	110	24,999385	18.06.2025
MEE	Jarosław (planowana)	110	-	18.06.2025
ODB	Mory Sochaczew	220	100	18.06.2025
SD (FW)	MKA (planowana)	400	145,2	18.06.2025
SD (FW)	Blachownia	400;220	145,2	18.06.2025
SD (MEE)	Ołtarzew	400;220;110	96	18.06.2025
MEE	Krosno Iskrzynia	400	220	19.06.2025
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Bełchatów Kopalnia	220	300	20.06.2025
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Poznań Czerwonak	220	300	20.06.2025
SD (FW + PV + MEE)	Tarnów	220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Narew	400	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Żukowice	220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Skawina	400	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Chełm Systemowa	400	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Zgierz	220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Ząbkowice	220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Grudziądz Węgrowo	400;220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Lubocza	220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Mikulowa	400;220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Kielce	400;220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Ostrowiec	400	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Janów	220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Toruń Elana	220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Adamów	220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Joachimów	220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Jasiniec	400;220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Rzeszów	400	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Siersza	400	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Pątnów	400	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Wrzosowa	220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Tuczawa	400	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Groszowice	220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Kromolice	220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Krajnik	400;220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Pabianice	220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Leszno Gronowo	220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Krajnik	400	300	20.06.2025
SD (FW + MEE)	Gdańsk I	400;220	300	20.06.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 31 lipca 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
SD (FW + MEE)	Pelplin	400	300	20.06.2025
SD (FW + MEE)	Olsztyn Mątki	400;220	300	20.06.2025
SD (FW + MEE)	Plewiska	400;220	300	20.06.2025
MEE	Baczyna Systemowa (planowana)	400	220	23.06.2025
ODB	Żydowo Kierzkowo lub nowa stacja w rejonie Szczecinka	400	360	23.06.2025
SD (MEE)	Ostrołęka	400;220;110	240	23.06.2025
SD (MEE)	DZO (planowana)	110	240	23.06.2025
SD (ODB)	Łomża Systemowa	400	245	23.06.2025
FW	Dunowo	400	136,4	24.06.2025
PV	Żukowice	220	107,8	24.06.2025
PV + MEE	Żydowo Kierzkowo	400	420	24.06.2025
SD (FW + PV + JG)	Lublin Systemowa	400	400	24.06.2025
SD (FW)	Żagań (planowana)	110	200	24.06.2025
SD (FW)	Żydowo Kierzkowo	110	200	24.06.2025
SD (FW)	Słupsk Wierzbęcin	110	200	24.06.2025
SD (MEE)	Ząbkowice	400;220	240	24.06.2025
SD (MEE)	PSC (planowana)	400;110	240	24.06.2025
PV	Żagań (planowana)	220	198,59164	25.06.2025
MEE	Zamość	220	200,695	25.06.2025
ODB	Kromolice	110	100	25.06.2025
SD (FW + PV + MEE)	Ek	110	200	25.06.2025
SD (FW + PV + MEE)	Żagań (planowana)	110	200	25.06.2025
SD (FW)	GDM (planowana)	110	200	25.06.2025
SD (FW)	PSC (planowana)	110	200	25.06.2025
SD (MEE)	Piła Krzewina	400;110	240	25.06.2025
PV + MEE	Chmielów	110	217,865	26.06.2025
ODB	WYP (planowana)	220	150	26.06.2025
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Kozienice	400;220	850	26.06.2025
SD (FW + PV + MEE)	Kozienice	110	200	26.06.2025
SD (FW + PV + MEE)	Pelplin	110	200	26.06.2025
SD (FW + PV + MEE)	Reclaw	220	200	26.06.2025
SD (FW + PV + MEE)	Pasikowice	110	200	26.06.2025
SD (FW + PV + MEE)	Ostrołęka	110	200	26.06.2025
SD (MEE)	Sochaczew Podolszyce Płock	220 220 400	244,8	26.06.2025
SD (MEE)	Skawina	400;220;110	240	26.06.2025
SD (MEE)	Poręba	220	240	26.06.2025
SD (MEE)	Narew	400;110	240	26.06.2025
SD (ODB)	Skawina	400;220;110	240	26.06.2025
MEE	DZO (planowana) MAO (planowana)	110 110	98,8992	27.06.2025
SD (FW)	Piotrków	110	200	27.06.2025
SD (FW)	Dobrzeń	110	200	27.06.2025
SD (FW)	Pelplin	110	200	27.06.2025
SD (PV + MEE)	Morzyczyn	220	231,9997	27.06.2025
SD (PV)	Żydowo Kierzkowo	400	368	27.06.2025
SD (MEE)	Trębaczew	400	244,8	27.06.2025
SD (MEE)	Płock	400	300,3	28.06.2025
SD (MEE)	Połaniec	400	200,2	28.06.2025
SD (MEE)	Pelplin	400	300,3	28.06.2025
SD (MEE)	Słupsk Wierzbęcin	400	200,2	28.06.2025
SD (MEE)	Łomża Systemowa	400	200,2	28.06.2025
SD (MEE)	Kromolice	400	300,3	28.06.2025
SD (MEE)	Grudziądz Węgrowo	400	300,3	28.06.2025
SD (MEE)	Żydowo Kierzkowo	400	200,2	28.06.2025
PV	Morzyczyn	400	219,99978	30.06.2025
MEE	Bydgoszcz Zachód	400	351,556	30.06.2025
SD (PV + MEE)	Czarna	400	200	30.06.2025
SD (PV)	GDM (planowana)	110	200	30.06.2025
SD (PV)	PSC (planowana)	110	200	30.06.2025
SD (PV)	Jarosław (planowana)	110	200	30.06.2025
SD (PV)	ZER (planowana)	110	200	30.06.2025
MEE	Kozienice	220	200	1.07.2025
MEE	Ostrołęka	400;220;110	331,8	1.07.2025
MEE	Świebodzice	400	300	1.07.2025
MEE	Żarnowiec	220	200,736	1.07.2025
MEE	Nysa (planowana)	220;110	250,6752	1.07.2025
ODB	linia 220 kV JAN-ROG	220	500	1.07.2025
ODB	Ołtarzew	110	100	2.07.2025
SD (FW)	Leśniów	220	145,2	2.07.2025
SD (PV + MEE)	Pabianice	220	300	2.07.2025
SD (PV)	Żagań (planowana)	110	100	3.07.2025
SD (MEE)	Chełm Systemowa	400;220	244,8	4.07.2025
SD (MEE)	Rożki	220	240	4.07.2025
FW + PV + MEE	Gdańsk Blonia	110	173,2	7.07.2025
MEE	Kromolice	110	75,24	7.07.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 31 lipca 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
ODB	linia 400 kV SLK-ZRC	400	800	7.07.2025
ODB	Żarnowiec	400	800	7.07.2025
ODB	Rogowiec	220	300	7.07.2025
ODB	Choczewo (planowana)	400	800	7.07.2025
ODB	Gdańsk Przyjaźń	400	800	7.07.2025
ODB	Rogowiec	400	800	7.07.2025
MEE	Gryfino	110	100,8	8.07.2025
ODB	Gdańsk I	400	800	8.07.2025
PV+MEE	linia 220kV Adamów - Zgierz	220	76,77	9.07.2025
MEE	SBO (planowana)	400	499,872	9.07.2025
MEE	Byczyna	400	117,84	9.07.2025
MEE	Kromolice	400	148,2325	9.07.2025
MEE	GPZ Pyrzyce 110 kV	110	100,8	9.07.2025
PV + MEE	GPZ Mirosławice 110	110	230	10.07.2025
MEE	Glinki	220	201,6	10.07.2025
MEE	Gdańsk I Gdańsk Przyjaźń	400;110 400;110	201,6	10.07.2025
SD (FW + PV + MEE)	Narew	400	390,58	10.07.2025
JBM	Skawina	110	10	11.07.2025
SD (FW + MEE + ODB)	Rzeszów	400	300	14.07.2025
SD (FW + PV + MEE + ODB)	L400 kV relacji: SE Piła Krzewina – SE Żydowo Kierzkowo	400	500	14.07.2025
SD (FW)	Rogowiec	220	-	14.07.2025
SD (FW)	Tucznawa	400	-	14.07.2025
SD (PV + MEE)	Trębaczew	400	299	14.07.2025
PV	Reclaw	220	-	15.07.2025
MEE	Bujaków Komorowice	220;220	300	15.07.2025
MEE	Wielopole	400;220	300	15.07.2025
SD (FW + PV + MEE)	Żagań (planowana)	220	200	15.07.2025
SD (MEE)	Rozdzielnia 110kV	110	240	15.07.2025
PV + MEE	Konin	220	99,99	16.07.2025
ODB	Miłosna	110	40	16.07.2025
SD (FW + PV + MEE + ODB)	Ślupsk Wierzbienin	110	319,75	16.07.2025
SD (MEE)	Żydowo Kierzkowo	400;110	240	16.07.2025
SD (PV + MEE)	Żarnowiec	110	48,96	16.07.2025
SD (PV + MEE)	Piła Krzewina	400	299	16.07.2025
MEE	Żydowo	110	91,08	17.07.2025
SD (FW + PV + MEE)	Leśniów	220	200	17.07.2025
PV	Polkowice	220	36,9	18.07.2025
SD (MEE)	Piła Krzewina	400	240	18.07.2025
SD (MEE)	Zgierz	220	240	18.07.2025
SD (PV + MEE)	Rokitnica	400	71,301	18.07.2025
PV	Polkowice	400;220	195	21.07.2025
PV	Grudziądz Węgrowo	220	99,9936	22.07.2025
PV + MEE	Leśniów	400;220	500	22.07.2025
SD (MEE)	Joachimów	400	240	22.07.2025
SD (MEE)	Kromolice	400	240	22.07.2025
SD (MEE)	Plewiska	400	240	22.07.2025
SD (MEE)	Pomorzan	220	240	22.07.2025
SD (MEE)	Toruń Elana	400	240	22.07.2025
SD (MEE)	Bydgoszcz Zachód	220	240	22.07.2025
MEE	Kromolice	110	102,5	23.07.2025
SD (ODB)	Żarnowiec	110	63	23.07.2025
PV + MEE	SBO (planowana)	400	123	24.07.2025
MEE	Groszowice	220	63	24.07.2025
SD (MEE)	Rogowiec	220	240	24.07.2025
SD (MEE)	Łośnice	220;110	240	24.07.2025
SD (MEE)	Gdańsk Błonia	400	240	25.07.2025
SD (MEE)	Kielce Piaski	220	240	25.07.2025
SD (MEE)	Żagań (planowana)	220;110	240	25.07.2025
SD (ODB)	Glinki	220;110	350	25.07.2025
MEE	Kielce	220	264	28.07.2025
MEE	Piła Krzewina	400;110	244,8	28.07.2025
SD (MEE)	Wyszków (planowana)	400	200	28.07.2025
SD (MEE)	Narew	400;110	200	28.07.2025
SD (MEE)	Elk Bis Elk	220;110 110	200	28.07.2025
SD (MEE)	Bydgoszcz Zachód	400	240	28.07.2025
FW + PV + MEE	Nysa (planowana)	110	116,148	29.07.2025
MEE	Pątnów	110	186,1	29.07.2025
MEE	Dobrzeń	110	186,1	29.07.2025
FW + PV	Morzyca	220	43,99	30.07.2025
MEE	Leszno Gronowo	220	204	30.07.2025
SD (MEE)	Jarosław (planowana) Mokre	400;110 220	200	30.07.2025
PV + MEE	Piotrków	220	200	31.07.2025
MEE	Pasikowice	400	519,8	31.07.2025
MEE	Wyszków (planowana)	400	250	31.07.2025

Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację
(stan na dzień 31 lipca 2025 r.)

Typ	Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE]	Rozdzielnia [kV]	Moc przyłączeniowa [MW]	Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
MEE	WYP (planowana)	220	220	31.07.2025
MEE	Legnica	400	180	31.07.2025
MEE	Leśniów Żagań Żukowice	400;220;110 400;220;110 400;220;110	180	31.07.2025
ODB	Plewiska	220	300	31.07.2025
SD (FW + MEE)	SBO (planowana)	400	500	31.07.2025
SD (MEE)	Choczewo (planowana)	400	300	31.07.2025
SD (MEE)	Elk Bis	400	200	31.07.2025

* Data wpłynięcia wniosku/uzupełnienia uwzględnia datę wpłynięcia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie.

Typy instalacji:

BGP – blok gazowo-parowy

EJ – elektrownia jądrowa

ESP – elektrownia szczytowo-pompowa

FW – farma wiatrowa

JG – jednostka gazowa

JS – jednostka spaliniowa

MEE – magazyn energii elektrycznej

MFW – morska farma wiatrowa

ODB – instalacja odbiorcza

PV – instalacja fotowoltaiczna

SD – system dystrybucyjny